

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 4 Απριλίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	29,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 4 Απριλίου 2026	00:00	20,39	19,98	0,41	1		1	1							4,38	4,38
	01:00	17,81	17,27	0,53	1			1							5,78	5,78
	02:00	16,71	16,28	0,43	1			1							4,81	4,81
	03:00	16,26	15,88	0,38	1			1							4,35	4,35
	04:00	16,02	15,76	0,26	1			1							4,16	4,16
	05:00	16,63	16,38	0,25	1			1							4,71	4,71
	06:00	18,19	17,96	0,23	1			1							6,17	6,17
	07:00	20,61	20,22	0,39			1	1							6,96	6,96
	08:00	21,91	21,74	0,17			1	1							8,16	8,16
	09:00	22,40	22,34	0,06			1	1							8,40	8,40
	10:00	22,64	22,51	0,13			1	1							8,47	8,47
	11:00	23,76	23,58	0,19			1	1							8,75	8,32
	12:00	25,38	25,08	0,30	1		1	1							7,14	7,14
	13:00	25,92	25,64	0,28	1		1	1							6,32	5,94
	14:00	24,42	24,05	0,37	1		1	1							4,89	4,44
	15:00	22,79	22,15	0,64	1		1	1							3,15	2,81
	16:00	22,07	21,62	0,46	1		1	1							2,48	2,10
	17:00	22,74	22,44	0,31	1		1	1							3,09	2,77
	18:00	24,52	24,37	0,15	1		1	1							4,91	4,54
	19:00	26,84	26,79	0,05	1		1	1							7,19	6,86
20:00	29,67	29,66	0,01	1		1	1							9,70	9,70	
21:00	28,25	28,11	0,13	1		1	1							8,75	8,27	
22:00	26,00	25,85	0,15	1		1	1							6,53	6,53	
23:00	23,42	23,17	0,25	1		1	1							5,65	5,65	

Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης