

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 6 Απριλίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	29,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 6 Απριλίου 2026	00:00	18,34	15,68	2,66		1	1								5,16	4,96
	01:00	16,65	14,16	2,49		1	1								3,40	3,27
	02:00	15,46	13,58	1,88		1	1								2,10	2,08
	03:00	14,99	13,56	1,42		1	1								1,53	1,61
	04:00	14,92	13,45	1,47		1	1								1,36	1,54
	05:00	15,66	13,56	2,10		1	1								2,04	2,28
	06:00	17,66	14,10	3,56		1	1								4,02	4,28
	07:00	19,84	16,89	2,95		1	1								3,93	6,46
	08:00	20,80	20,04	0,77		1	1								1,06	7,28
	09:00	19,99	19,34	0,65		1	1								1,06	6,61
	10:00	18,79	18,51	0,28		1	1								1,06	5,41
	11:00	17,96	17,74	0,22		1	1								1,06	4,58
	12:00	18,29	18,03	0,26		1	1								1,06	4,91
	13:00	18,09	17,88	0,21		1	1								1,06	4,71
	14:00	17,15	16,92	0,23		1	1								1,06	3,77
	15:00	15,76	14,19	1,57		1	1								2,77	2,39
	16:00	15,98	14,19	1,79		1	1								3,00	2,60
	17:00	17,33	15,20	2,13		1	1								4,41	3,96
	18:00	19,38	17,35	2,03		1	1								5,38	6,00
	19:00	21,51	19,25	2,26		1			1						7,01	7,53
20:00	24,92	22,96	1,97	1	1			1						6,46	6,05	
21:00	25,10	23,46	1,64	1	1			1						6,76	6,76	
22:00	23,49	22,32	1,17	1	1			1						5,18	5,18	
23:00	20,60	19,60	1,00		1			1						6,39	7,21	

Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ, ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΨΑΡΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 15:00 έως 16:55.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης