

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	29,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026	00:00	17,40	14,62	2,78	1			1							4,59	4,66
	01:00	15,76	13,57	2,19	1			1							2,98	3,02
	02:00	15,01	13,14	1,87	1			1							2,12	2,27
	03:00	14,57	11,64	2,93				1						1	4,83	4,99
	04:00	14,43	11,66	2,77				1						1	4,81	4,85
	05:00	14,93	13,01	1,92				1						1	5,54	5,23
	06:00	16,58	15,20	1,38				1						1	6,26	5,80
	07:00	18,52	17,90	0,61		1		1							3,74	5,14
	08:00	18,94	18,91	0,04		1		1							1,14	5,56
	09:00	18,39	18,38	0,01		1		1							1,20	5,01
	10:00	17,94	17,91	0,03		1		1							1,20	4,56
	11:00	17,23	17,08	0,14		1		1							1,20	3,85
	12:00	16,64	15,93	0,71		1		1							2,44	3,26
	13:00	16,84	15,45	1,39		1		1							4,04	4,04
	14:00	16,97	15,77	1,19		1		1							4,13	4,13
	15:00	16,63	15,67	0,97		1		1							3,78	3,78
	16:00	16,53	15,68	0,85		1		1							3,68	3,68
	17:00	16,86	15,88	0,97		1		1							3,92	3,48
	18:00	18,59	17,47	1,12		1		1							5,70	5,21
	19:00	21,18	20,46	0,72	1	1		1							5,70	5,70
20:00	24,23	23,57	0,66	1	1		1							5,79	5,35	
21:00	23,96	22,91	1,05	1	1		1							5,43	5,08	
22:00	22,14	21,94	0,20	1	1		1							3,91	3,91	
23:00	19,75	19,16	0,59	1	1		1							5,53	5,53	

Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ, ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 07:45 με 12:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης