

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 10 Απριλίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	29,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 10 Απριλίου 2026	00:00	18,94	18,88	0,06			1	1							5,18	5,18
	01:00	16,66	16,53	0,13			1	1							2,81	2,81
	02:00	15,78	15,67	0,10			1	1							1,92	1,92
	03:00	15,30	15,27	0,02			1	1							1,44	1,44
	04:00	15,22	15,20	0,01			1	1							1,34	1,34
	05:00	15,63	15,59	0,03			1	1							1,74	1,74
	06:00	16,53	16,44	0,09			1	1							2,62	2,62
	07:00	17,62	17,41	0,21			1	1							3,72	3,72
	08:00	18,23	18,14	0,09			1	1							4,33	4,33
	09:00	17,57	17,57	0,01			1	1							3,67	3,67
	10:00	16,71	16,64	0,06			1	1							2,76	2,76
	11:00	16,32	16,27	0,05			1	1							2,44	2,44
	12:00	15,29	15,23	0,06			1	1							1,44	1,44
	13:00	14,94	14,85	0,09			1	1							1,04	1,04
	14:00	15,14	14,99	0,16			1	1							1,28	1,28
	15:00	15,29	14,99	0,30			1	1							1,39	1,39
	16:00	16,05	15,51	0,54			1	1							2,13	2,13
	17:00	17,66	16,90	0,76			1	1							3,70	3,70
	18:00	20,39	19,53	0,86			1	1							6,43	6,43
	19:00	21,70	20,92	0,78			1	1							7,77	7,77
20:00	22,21	21,38	0,83			1	1							8,20	7,73	
21:00	21,92	20,98	0,94			1	1							7,82	7,45	
22:00	22,85	22,19	0,67			1	1							8,56	8,56	
23:00	21,44	20,65	0,79			1	1							7,58	7,58	

Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ, ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 και ΜΥΛΟΣ 2 παρουσίαζαν τηλεπικοινωνιακά προβλήματα από τις 00:15 έως και τις 03:00. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας από τις 19:35.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης