ΗΣ ΧΙΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας												Δευτέρα, 13 Απριλίου 2026				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	29,000			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 13 Απριλίου 2026	00:00	18,56	18,38	0,18	1			1					1		4,17	4,17
	01:00	16,73	16,39	0,34	1			1					1		3,28	3,28
	02:00	15,67	15,17	0,50	1			1							3,52	3,52
	03:00	14,95	14,65	0,30	1			1							2,82	2,82
	04:00	14,68	14,06	0,62	1			1							2,51	2,51
	05:00	14,86	13,93	0,92	1			1							2,60	2,12
	06:00	15,46	14,46	0,99	1			1							3,20	2,72
	07:00	16,37	15,62	0,75	1			1							4,13	3,63
	08:00	17,25	16,34	0,91	1			1							5,02	5,02
	09:00	17,34	16,07	1,26	1			1							5,20	5,20
	10:00	17,14	15,87	1,27	1			1							4,96	4,96
	11:00	17,48	16,54	0,94	1			1							5,34	5,34
	12:00	16,55	15,81	0,74	1			1							4,43	4,43
	13:00	16,07	15,67	0,40	1			1							3,91	3,91
	14:00	15,14	14,84	0,30	1			1							3,05	3,05
	15:00	13,93	13,76	0,17	1			1							1,79	1,79
	16:00	14,16	13,75	0,41	1			1							2,00	2,00
	17:00	15,76	15,39	0,37	1			1							3,53	3,53
	18:00	17,92	17,79	0,13	1			1							5,72	5,72
	19:00	20,43	20,33	0,09	1	1		1							4,65	4,65
	20:00	23,61	23,58	0,04	1	1		1							5,29	5,29
	21:00	23,92	23,90	0,02	1	1		1							5,67	5,67
	22:00	22,21	22,19	0,02	1	1		1							4,03	4,03
	23:00	19,83	19,78	0,05	1	1		1							2,38	2,38

Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ, ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης