

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 14 Απριλίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	29,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 14 Απριλίου 2026	00:00	17,65	17,50	0,15	1			1							5,57	5,57
	01:00	15,82	15,73	0,10	1			1							3,74	3,74
	02:00	14,90	14,79	0,12	1			1							2,79	2,79
	03:00	14,30	14,21	0,09	1			1							2,17	2,17
	04:00	14,22	14,12	0,10	1			1							2,08	2,08
	05:00	14,80	14,63	0,17	1			1							2,60	2,60
	06:00	16,43	16,22	0,21	1			1							4,21	4,21
	07:00	17,95	17,60	0,35	1			1							5,74	5,74
	08:00	18,92	18,61	0,32	1			1							5,51	6,18
	09:00	19,86	19,54	0,31	1			1					1		5,33	5,33
	10:00	20,81	20,66	0,15	1			1					1		6,27	6,27
	11:00	21,28	21,06	0,22	1			1					1		6,78	6,78
	12:00	19,00	18,62	0,38	1			1					1		4,63	4,63
	13:00	16,85	16,59	0,27	1			1							4,81	4,81
	14:00	15,80	15,54	0,26	1	1		1							3,01	3,01
	15:00	20,20	19,91	0,29	1	1		1							1,98	1,98
	16:00	20,23	19,92	0,30	1	1		1							2,14	2,14
	17:00	21,01	20,70	0,31	1	1		1							2,88	2,88
	18:00	22,43	22,16	0,27	1	1		1							4,29	4,29
	19:00	23,66	23,50	0,16	1	1		1							5,52	5,52
	20:00	25,83	25,68	0,15	1	1		1							7,62	7,62
	21:00	24,82	24,43	0,39	1	1		1							6,50	6,50
	22:00	22,46	21,80	0,66	1	1		1							4,01	3,58
	23:00	19,65	19,36	0,29	1			1							5,21	6,88

Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ, ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μερική διακοπή στις 13:16 με 14:32 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας κατά τις απογευματινές ώρες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης