| ΗΣ ΧΙΟΥ | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | | | Τετάρτη, 15 Απριλίου 2026 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | 9,500 | 11,280 | 13,500 | 13,500 | 4,500 | 3,500 | 3,500 | 4,500 | 4,200 | 29,000 | | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | Α/Σ 5 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Τετάρτη, 15 Απριλίου 2026 | 00:00 | 17,06 | 15,18 | 1,88 | 1 | | | 1 | | | | | | | 4,80 | 4,32 |
| | 01:00 | 15,39 | 13,33 | 2,06 | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,71 | 2,65 |
| | 02:00 | 14,52 | 13,56 | 0,95 | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,16 | 1,78 |
| | 03:00 | 14,14 | 13,91 | 0,24 | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,00 | 2,00 |
| | 04:00 | 14,17 | 13,92 | 0,25 | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,04 | 2,04 |
| | 05:00 | 14,64 | 14,47 | 0,17 | 1 | | | 1 | | | | | | | 2,44 | 2,44 |
| | 06:00 | 16,01 | 15,85 | 0,16 | 1 | | | 1 | | | | | | | 3,84 | 3,84 |
| | 07:00 | 18,20 | 18,00 | 0,20 | 1 | | | 1 | | | | | | | 5,98 | 5,98 |
| | 08:00 | 20,27 | 19,98 | 0,28 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | 5,72 | 5,72 |
| | 09:00 | 20,57 | 20,44 | 0,13 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | 5,47 | 5,49 |
| | 10:00 | 19,60 | 19,10 | 0,50 | 1 | | | | | | | | | 1 | 6,66 | 6,86 |
| | 11:00 | 18,26 | 16,33 | 1,93 | 1 | | | | | | | | | 1 | 6,36 | 6,39 |
| | 12:00 | 18,01 | 15,51 | 2,51 | 1 | | | | | | | | | 1 | 6,09 | 6,31 |
| | 13:00 | 18,81 | 16,58 | 2,23 | 1 | | | | | | | | | 1 | 6,70 | 6,58 |
| | 14:00 | 17,79 | 14,93 | 2,85 | 1 | | | | | | | | | 1 | 5,87 | 6,22 |
| | 15:00 | 16,21 | 13,95 | 2,26 | 1 | | | | | | | | | 1 | 4,36 | 4,71 |
| | 16:00 | 15,65 | 13,71 | 1,94 | 1 | | | | | | | | | 1 | 3,76 | 4,15 |
| | 17:00 | 17,10 | 14,64 | 2,47 | 1 | | | | | | | | | 1 | 5,22 | 5,60 |
| | 18:00 | 18,85 | 15,81 | 3,04 | 1 | | | | | | | | | 1 | 6,79 | 6,60 |
| | 19:00 | 20,62 | 17,57 | 3,05 | 1 | | | | | | | | | 1 | 7,43 | 7,22 |
| | 20:00 | 22,99 | 20,37 | 2,63 | 1 | | | | | | | | | 1 | 8,19 | 8,05 |
| | 21:00 | 22,43 | 20,01 | 2,42 | 1 | | | | | | | | | 1 | 8,04 | 7,85 |
| | 22:00 | 19,94 | 18,25 | 1,69 | 1 | | | | | | | | | 1 | 6,35 | 6,98 |
| | 23:00 | 18,46 | 17,41 | 1,05 | 1 | | | 1 | | | | | | | 6,01 | 5,72 |

Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης έως τις 09:10.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης