

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 16 Απριλίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	29,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 16 Απριλίου 2026	00:00	16,30	15,95	0,35	1			1							4,14	4,14
	01:00	14,74	14,68	0,06	1			1							2,67	2,67
	02:00	13,94	13,93	0,01	1			1							1,82	1,82
	03:00	13,76	13,74	0,01	1			1							1,62	1,62
	04:00	13,61	13,37	0,23	1			1							1,41	1,41
	05:00	14,06	13,72	0,34	1			1							1,88	1,88
	06:00	15,23	14,16	1,07	1			1							3,06	3,06
	07:00	17,41	15,76	1,65	1			1							5,17	4,67
	08:00	19,53	18,33	1,19	1			1							7,22	6,79
	09:00	21,13	19,48	1,65	1			1							7,46	7,40
	10:00	21,38	20,27	1,11	1			1							4,60	7,48
	11:00	20,82	19,81	1,01			1	1							4,79	6,35
	12:00	20,31	19,05	1,26			1	1							6,44	6,44
	13:00	21,33	20,22	1,11			1	1							7,45	7,45
	14:00	20,67	18,89	1,78			1	1							6,84	6,84
	15:00	17,87	16,69	1,18			1	1							5,22	5,22
	16:00	16,71	15,02	1,69			1	1							3,82	3,82
	17:00	17,79	16,11	1,67			1	1							3,26	3,31
	18:00	18,44	15,26	3,17			1	1							4,54	4,54
	19:00	21,30	17,26	4,04			1	1							6,16	6,83
20:00	23,49	21,50	1,99			1	1							8,32	8,22	
21:00	22,62	19,63	2,99			1	1							7,67	7,92	
22:00	20,25	17,17	3,09	1		1	1							4,16	4,16	
23:00	18,15	13,42	4,72	1	1		1							5,40	5,40	

Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης