

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 19 Απριλίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	29,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 19 Απριλίου 2026	00:00	16,54	10,70	5,84			1						1		5,90	5,79
	01:00	15,22	10,02	5,20			1						1		4,90	5,33
	02:00	14,15	9,89	4,26			1						1		3,84	4,57
	03:00	13,66	9,79	3,86			1						1		3,33	4,08
	04:00	13,43	9,63	3,80			1						1		3,07	3,85
	05:00	13,76	9,82	3,94			1						1		3,36	4,18
	06:00	14,40	9,78	4,62			1						1		4,01	4,82
	07:00	15,40	10,05	5,34			1						1		5,04	5,39
	08:00	15,39	9,99	5,40			1						1		5,24	5,39
	09:00	15,24	9,71	5,53			1						1		5,00	5,33
	10:00	15,29	9,83	5,46			1						1		5,33	5,35
	11:00	15,30	10,32	4,98			1						1		5,60	5,35
	12:00	15,20	10,29	4,91			1						1		5,67	5,32
	13:00	14,76	9,87	4,89			1						1		5,33	5,17
	14:00	13,47	9,53	3,93			1						1		4,08	3,89
	15:00	12,46	9,60	2,86			1						1		3,02	2,88
	16:00	12,72	9,81	2,92			1						1		3,34	3,14
	17:00	14,38	10,87	3,51			1						1		5,03	4,81
	18:00	16,58	13,56	3,02			1						1		5,58	5,80
	19:00	18,64	16,61	2,02		1	1								5,64	5,26
20:00	21,87	20,74	1,12		1	1								8,04	7,65	
21:00	21,52	20,81	0,71		1	1								7,96	7,53	
22:00	19,54	18,70	0,84		1	1								6,81	6,81	
23:00	17,06	16,15	0,91		1	1								4,33	4,33	

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης