

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 20 Απριλίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	29,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 20 Απριλίου 2026	00:00	15,01	14,50	0,51		1	1								2,24	2,24
	01:00	13,77	13,52	0,25		1	1								0,95	0,95
	02:00	13,19	13,14	0,04		1	1								0,60	0,60
	03:00	12,91	12,75	0,16		1	1								0,60	0,60
	04:00	13,02	12,98	0,03		1	1								0,60	0,60
	05:00	13,70	13,66	0,05		1	1								0,91	0,91
	06:00	15,38	15,36	0,02		1	1								2,55	2,55
	07:00	17,19	17,19	0,00		1	1								4,37	4,37
	08:00	17,24	17,24	0,00		1	1								4,49	4,49
	09:00	16,89	16,89	0,00		1	1								4,10	4,10
	10:00	16,05	16,04	0,01		1	1								2,56	2,67
	11:00	15,56	15,53	0,03			1	1							1,65	1,65
	12:00	15,38	15,34	0,03			1	1							1,53	1,53
	13:00	15,30	15,24	0,05			1	1							1,42	1,42
	14:00	14,77	14,74	0,04			1	1							0,99	0,99
	15:00	13,77	13,77	0,00			1	1							0,60	0,60
	16:00	14,05	14,03	0,02			1	1							0,60	0,60
	17:00	15,12	14,87	0,25			1	1							1,22	1,22
	18:00	16,80	16,53	0,27			1	1							2,80	2,32
	19:00	19,27	18,94	0,33			1	1							5,33	5,33
20:00	22,15	21,47	0,68			1	1							8,07	7,67	
21:00	22,35	21,40	0,95			1	1							8,28	7,82	
22:00	19,61	18,22	1,39			1	1							5,65	5,65	
23:00	17,02	15,58	1,43			1	1							2,98	2,54	

λειτουργία. Το διάστημα 12:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λ

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης