

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 21 Απριλίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	29,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 21 Απριλίου 2026	00:00	14,97	14,41	0,56			1	1							0,98	0,49
	01:00	13,77	13,52	0,25			1	1							0,60	0,60
	02:00	13,22	13,07	0,15			1	1							0,60	0,60
	03:00	12,97	12,83	0,15			1	1							0,60	0,60
	04:00	13,06	12,94	0,12			1	1							0,60	0,60
	05:00	13,61	13,44	0,17			1	1							0,60	0,60
	06:00	15,03	14,74	0,29			1	1							1,04	0,55
	07:00	17,51	17,07	0,44			1	1							3,51	3,03
	08:00	17,68	17,10	0,58			1	1							3,51	3,20
	09:00	17,16	16,33	0,83			1	1							3,14	2,68
	10:00	16,17	15,33	0,84			1	1							2,24	2,24
	11:00	15,57	14,69	0,88			1	1							1,54	1,10
	12:00	15,69	14,74	0,95			1	1							1,60	1,21
	13:00	15,72	14,70	1,02			1	1							1,60	1,24
	14:00	14,94	14,41	0,52			1	1							1,01	1,01
	15:00	13,89	13,64	0,25			1	1							0,60	0,60
	16:00	13,91	13,63	0,29			1	1							0,60	0,60
	17:00	15,66	14,57	1,09			1	1							1,44	1,19
	18:00	17,46	15,33	2,13			1	1							3,12	2,98
	19:00	19,63	16,72	2,91			1	1							5,07	5,16
20:00	22,27	19,07	3,20			1	1							7,69	7,79	
21:00	21,69	17,81	3,87			1	1							7,12	7,21	
22:00	19,59	16,14	3,45			1	1							5,07	5,11	
23:00	17,09	14,56	2,53			1	1							3,29	3,71	

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, η μονάδα G10 εντάσσεται τελευταία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης