ΗΣ ΧΙΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας												Τετάρτη, 22 Απριλίου 2026				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	29,000		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 22 Απριλίου 2026	00:00	15,04	13,60	1,44		1	1								1,81	1,66
	01:00	13,74	13,34	0,41		1	1								0,82	0,37
	02:00	13,31	12,86	0,44		1	1								0,60	0,60
	03:00	12,97	12,45	0,51		1	1								0,60	0,60
	04:00	13,07	12,91	0,16		1	1								0,60	0,60
	05:00	13,55	13,30	0,25		1	1								0,77	0,77
	06:00	15,19	14,12	1,08		1	1								2,19	1,82
	07:00	17,34	15,55	1,80		1	1								4,32	3,97
	08:00	18,09	16,18	1,91		1	1								5,03	4,71
	09:00	18,70	16,72	1,98		1	1								5,52	5,32
	10:00	18,43	16,87	1,57		1	1								5,33	5,05
	11:00	16,76	15,85	0,90		1	1								3,87	3,38
	12:00	16,98	16,49	0,49		1	1								4,09	3,60
	13:00	17,91	17,30	0,61		1	1								5,03	4,53
	14:00	16,88	15,98	0,90		1	1								4,22	4,22
	15:00	15,88	15,01	0,86		1	1								3,08	3,08
	16:00	15,50	14,93	0,58		1	1								2,66	2,66
	17:00	15,97	15,40	0,56		1	1								3,15	3,15
	18:00	17,52	17,04	0,48		1	1								4,71	4,71
	19:00	19,77	19,34	0,44		1	1								5,01	6,40
	20:00	22,39	22,12	0,28			1	1							6,73	7,84
	21:00	22,10	21,76	0,35			1	1							7,18	7,63
	22:00	19,97	19,19	0,78			1	1							6,09	6,09
	23:00	17,20	15,90	1,29			1	1							3,43	3,43

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, οι μονάδες G10 και G7 εντάσσονται τελευταίες. Τα ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 και ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από τις 18:40.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης