

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	29,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026	00:00	16,08	14,18	1,91		1	1								3,04	2,71
	01:00	14,72	13,53	1,19		1	1								1,75	1,34
	02:00	13,97	13,39	0,58		1	1								0,91	0,60
	03:00	13,75	13,36	0,39		1	1								0,71	0,37
	04:00	13,72	13,30	0,42		1	1								0,63	0,34
	05:00	14,51	13,40	1,11		1	1								1,17	1,13
	06:00	15,66	13,51	2,15		1	1								2,24	2,28
	07:00	17,75	15,48	2,26		1	1								4,47	4,37
	08:00	18,05	16,42	1,63		1	1								5,01	4,67
	09:00	17,47	15,52	1,95		1	1								4,65	4,65
	10:00	16,26	14,28	1,98		1	1								3,46	3,46
	11:00	15,77	13,91	1,86		1	1								2,92	2,92
	12:00	15,64	13,98	1,65		1	1								2,81	2,81
	13:00	15,41	13,83	1,57		1	1								2,61	2,61
	14:00	14,65	13,68	0,97		1	1								1,93	1,93
	15:00	13,96	13,54	0,41		1	1								1,10	1,10
	16:00	15,09	13,63	1,46		1	1								1,97	1,71
	17:00	15,93	13,75	2,18		1	1								2,77	2,56
	18:00	17,93	14,40	3,54		1	1								4,80	4,55
	19:00	19,62	16,35	3,27		1	1								6,51	6,24
20:00	22,55	20,66	1,89		1	1								7,79	7,89	
21:00	22,28	20,70	1,58		1	1								7,79	7,80	
22:00	20,46	18,67	1,79		1	1								7,24	7,08	
23:00	18,16	16,06	2,11		1	1								5,15	4,78	

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, η μονάδα G1 εντάσσεται τελευταία. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, οι μονάδες G10 και G7 είναι διαθέσιμες μόνο σε περίπτωση ανάγκης. Το διάστημα 08:30 με 15:10 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 15:20.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης