ΗΣ ΧΙΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας														Σάββατο, 25 Απριλίου 2026	
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	29,000		
ημέρα	**Χρονική στιγμή**	**Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)**	**Θερμική Παραγωγή (MW)**	**Αιολική Παραγωγή (MW)**	**G1**	**G2**	**G3**	**G4**	**G6**	**G7**	**G8**	**G9**	**G10**	**Α/Σ 5**	**Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)**	**Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)**
Σάββατο, 25 Απριλίου 2026	00:00	15,96	14,18	1,78		1	1								2,94	2,58
	01:00	14,74	13,62	1,12		1	1								1,77	1,36
	02:00	14,25	13,40	0,85		1	1								1,22	0,88
	03:00	13,81	13,26	0,55		1	1								0,78	0,43
	04:00	13,65	13,15	0,50		1	1								0,74	0,27
	05:00	14,00	13,27	0,73		1	1								0,90	0,62
	06:00	14,47	13,58	0,88		1	1								1,29	1,09
	07:00	15,48	14,25	1,23		1	1								2,38	2,10
	08:00	16,05	14,62	1,44		1	1								3,03	2,67
	09:00	16,16	14,71	1,45		1	1								3,12	2,78
	10:00	15,58	14,66	0,92		1	1								2,71	2,71
	11:00	15,23	14,47	0,76		1	1								2,31	1,85
	12:00	16,76	15,35	1,42		1	1								3,57	3,39
	13:00	16,15	15,15	1,00		1	1								3,21	2,77
	14:00	15,23	14,54	0,69		1	1								2,44	2,44
	15:00	16,01	15,25	0,77		1	1								3,09	2,64
	16:00	16,88	16,20	0,68		1	1								3,93	3,50
	17:00	17,25	16,33	0,91		1	1								4,25	3,87
	18:00	18,27	17,15	1,12		1	1								5,19	4,89
	19:00	19,93	19,08	0,86		1	1								4,23	6,56
	20:00	21,51	20,14	1,37			1	1							7,11	7,03
	21:00	21,08	19,21	1,88			1	1							6,82	6,61
	22:00	19,28	17,22	2,06			1	1							5,19	4,81
	23:00	17,19	15,86	1,33			1	1							4,02	4,02

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, η μονάδα G1 εντάσσεται τελευταία. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, οι μονάδες G10 και G7 είναι διαθέσιμες μόνο σε περίπτωση ανάγκης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης