

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026	00:00	19,65	14,72	4,94	1			1							7,01	6,88
	01:00	17,52	13,14	4,38	1			1							6,02	6,02
	02:00	16,70	12,79	3,91	1			1							5,70	5,70
	03:00	16,32	11,80	4,52				1					1		6,77	6,77
	04:00	16,14	12,32	3,82				1					1		6,73	6,73
	05:00	16,84	13,45	3,38				1					1		6,95	6,95
	06:00	18,90	15,66	3,25		1		1							7,01	7,01
	07:00	20,51	18,11	2,40		1		1							7,94	7,94
	08:00	20,53	19,44	1,09		1	1	1							5,67	5,67
	09:00	20,04	19,73	0,31			1	1							2,80	5,56
	10:00	18,87	18,76	0,12			1	1							1,32	4,40
	11:00	18,08	17,99	0,08			1	1							1,20	3,60
	12:00	19,31	19,27	0,04			1	1							1,20	4,83
	13:00	19,25	19,22	0,03			1	1							1,20	4,78
	14:00	18,94	18,87	0,07			1	1							1,46	4,46
	15:00	18,21	17,92	0,30			1	1							3,86	3,74
	16:00	19,11	18,98	0,12			1	1							4,64	4,63
	17:00	21,48	21,41	0,07	1		1	1							5,25	5,25
	18:00	24,69	24,49	0,20	1		1	1							5,04	4,71
	19:00	28,24	27,88	0,36	1		1	1							8,73	8,26
20:00	29,23	28,37	0,86	1		1	1							9,61	9,25	
21:00	28,02	26,43	1,59	1		1	1							8,66	8,66	
22:00	25,01	22,12	2,89	1		1	1							5,94	5,94	
23:00	22,56	18,80	3,76	1		1	1							5,90	5,90	

Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:30 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης