

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 26 Απριλίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	29,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 26 Απριλίου 2026	00:00	15,63	14,29	1,34			1	1							3,37	3,37
	01:00	14,37	13,43	0,95		1		1							1,64	1,64
	02:00	13,66	13,20	0,45		1		1							1,03	1,03
	03:00	13,25	12,90	0,34		1		1							0,91	0,91
	04:00	12,99	12,72	0,27		1		1							0,90	0,90
	05:00	13,15	12,87	0,27		1		1							0,89	0,89
	06:00	13,35	13,07	0,28		1		1							0,90	0,90
	07:00	14,06	13,34	0,72		1		1							1,35	1,35
	08:00	14,60	13,59	1,02		1		1							1,92	1,92
	09:00	14,18	13,56	0,62		1		1							1,53	1,53
	10:00	14,12	13,55	0,58		1		1							1,55	1,55
	11:00	14,19	13,56	0,63		1		1							1,56	1,56
	12:00	13,95	13,40	0,55		1		1							1,35	1,35
	13:00	13,93	13,38	0,55		1		1							1,39	1,39
	14:00	12,70	12,56	0,14		1		1							0,88	0,88
	15:00	11,76	11,58	0,17		1		1							0,88	0,88
	16:00	12,15	12,02	0,13		1		1							0,88	0,88
	17:00	13,66	13,35	0,31		1		1							1,13	1,13
	18:00	15,61	14,67	0,94		1		1							2,81	2,81
	19:00	17,27	16,36	0,91		1		1							4,38	3,89
20:00	19,61	19,17	0,43		1		1							6,68	6,23	
21:00	19,80	19,60	0,20		1		1							6,99	6,99	
22:00	18,24	17,82	0,42		1		1							5,48	5,48	
23:00	15,92	15,75	0,17		1		1							3,33	3,33	

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, η μονάδα G1 εντάσσεται τελευταία. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, οι μονάδες G10 και G7 είναι διαθέσιμες μόνο σε περίπτωση ανάγκης. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης