ΗΣ ΧΙΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας												Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026				
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	29,000			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026	00:00	14,46	14,33	0,12		1		1							1,87	1,87
	01:00	13,39	13,36	0,03		1		1							0,95	0,95
	02:00	13,11	13,07	0,04		1		1							0,88	0,88
	03:00	12,84	12,77	0,07		1		1							0,88	0,88
	04:00	12,64	12,50	0,14		1		1							0,88	0,88
	05:00	13,18	12,93	0,25		1		1							0,88	0,88
	06:00	14,28	13,73	0,56		1		1							1,50	1,50
	07:00	16,18	15,22	0,96		1		1							3,23	2,80
	08:00	16,39	15,02	1,38		1		1							3,23	3,02
	09:00	15,61	13,83	1,78		1		1							2,13	2,23
	10:00	14,95	13,48	1,47		1		1							2,00	1,57
	11:00	14,64	12,66	1,98	1	1									2,61	3,00
	12:00	14,57	12,43	2,14	1	1									2,40	2,93
	13:00	14,77	12,64	2,14	1	1									3,18	3,13
	14:00	14,28	12,13	2,15	1	1									2,45	2,64
	15:00	13,31	11,72	1,59	1	1									1,24	1,67
	16:00	13,43	11,81	1,62	1	1									1,36	1,79
	17:00	14,95	13,14	1,81	1	1									2,88	3,31
	18:00	17,02	15,04	1,99		1	1								4,23	4,23
	19:00	18,45	16,09	2,36		1	1								4,59	5,07
	20:00	20,66	17,79	2,87		1	1								6,17	7,23
	21:00	20,22	17,86	2,36		1	1								6,27	6,84
	22:00	18,41	15,07	3,34		1	1								5,15	5,03
	23:00	16,08	13,59	2,49		1	1								2,38	2,70

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, η μονάδα G1 εντάσσεται τελευταία. Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, οι μονάδες G10 και G7 είναι διαθέσιμες μόνο σε περίπτωση ανάγκης. Το διάστημα 08:30 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΨΑΡΩΝ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 05:10. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 14:50. Το ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 15:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης