

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	29,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026	00:00	19,90	17,82	2,08		1	1								7,22	7,22
	01:00	18,77	16,62	2,15		1	1								6,20	6,20
	02:00	17,27	15,52	1,74		1	1								5,08	5,08
	03:00	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00
	04:00	16,95	15,91	1,04		1	1								4,51	4,51
	05:00	16,38	16,25	0,13		1	1								3,99	3,99
	06:00	16,97	16,87	0,09		1	1								4,48	4,48
	07:00	18,51	18,21	0,31		1	1								4,53	5,13
	08:00	19,37	19,02	0,35		1	1	1							5,42	5,42
	09:00	19,67	19,12	0,54			1	1							5,96	5,96
	10:00	19,73	18,40	1,33			1	1							6,03	6,03
	11:00	22,87	21,32	1,55			1	1							8,23	8,00
	12:00	27,59	27,05	0,54			1	1					1		9,41	9,66
	13:00	27,78	27,26	0,52			1	1					1		8,02	9,72
	14:00	23,64	22,25	1,40	1		1	1							4,71	4,71
	15:00	20,65	20,13	0,52	1		1	1							2,09	2,09
	16:00	19,42	18,59	0,84	1		1	1							2,94	2,94
	17:00	20,30	18,39	1,92			1	1							6,50	6,50
	18:00	22,21	20,73	1,48			1	1							8,06	7,73
	19:00	25,54	24,55	0,99	1		1	1							6,40	6,40
20:00	29,30	28,91	0,39	1		1	1							9,49	9,33	
21:00	29,20	28,94	0,26	1		1	1							9,54	9,23	
22:00	26,58	26,21	0,37	1		1	1							7,43	7,43	
23:00	22,92	22,73	0,19	1		1	1							5,19	5,19	

Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης