

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	29,000		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026	00:00	18,90	16,43	2,47	1		1								6,89	6,89
	01:00	16,76	14,52	2,24	1		1								4,97	4,97
	02:00	16,65	14,27	2,38	1		1								4,82	4,82
	03:00	16,19	13,15	3,04	1		1								4,39	4,39
	04:00	15,82	12,88	2,94	1		1								4,06	4,06
	05:00	16,18	12,99	3,19	1		1								4,33	4,33
	06:00	18,09	14,50	3,59	1		1								6,08	6,08
	07:00	21,43	19,05	2,37	1		1								6,37	7,50
	08:00	22,93	22,52	0,41	1		1	1							2,00	2,95
	09:00	23,10	22,51	0,59	1		1	1							2,00	3,13
	10:00	21,61	20,94	0,67			1	1					1		2,00	4,80
	11:00	20,54	19,84	0,70			1	1					1		2,00	3,73
	12:00	22,22	21,49	0,72			1	1							2,00	7,74
	13:00	22,93	22,19	0,75			1	1							2,00	8,03
	14:00	21,92	20,65	1,27			1	1							2,64	7,44
	15:00	20,34	15,19	5,15			1	1							6,45	6,45
	16:00	22,24	15,94	6,30			1	1							8,06	7,76
	17:00	23,86	17,29	6,57			1	1							8,81	8,35
	18:00	25,71	18,98	6,73			1	1							9,39	9,00
	19:00	28,10	21,00	7,10			1	1					1		9,70	9,83
20:00	30,07	23,84	6,23			1	1					1		9,70	10,52	
21:00	28,88	23,38	5,51			1	1					1		9,70	10,11	
22:00	25,79	20,55	5,24			1	1					1		9,15	8,98	
23:00	21,84	17,54	4,29			1	1					1		6,40	6,40	

Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:00 με 14:48 πραγματοποιούνται προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης