

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη 9/4/2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,00	1,48	0,02	1,50	1									0,40	0,91
	01:00	2,60	1,84	0,02	0,74	1									0,40	0,95
	02:00	2,39	1,68	0,01	0,70	1									0,40	0,91
	03:00	2,25	1,54	0,01	0,70	1					1				0,40	0,36
	04:00	2,21	1,47	0,03	0,70	1									0,40	0,86
	05:00	2,22	1,55	0,03	0,63	1									0,40	0,87
	06:00	2,33	1,60	0,02	0,70	1									0,51	0,89
	07:00	2,65	1,66	0,00	0,99	1									0,60	0,91
	08:00	2,95	1,81	0,00	1,14	1									0,60	0,95
	09:00	3,08	1,78	0,00	1,30	1									0,60	0,95
	10:00	3,22	1,92	0,00	1,30	1									0,60	0,97
	11:00	3,39	1,97	0,00	1,43	1									0,60	0,98
	12:00	3,53	2,00	0,02	1,51	1									0,60	0,98
	13:00	3,67	1,87	0,12	1,68	1									0,60	0,98
	14:00	3,62	1,53	0,29	1,80	1									0,83	0,94
	15:00	3,28	1,40	0,25	1,64	1									0,74	0,91
	16:00	3,25	1,29	0,24	1,73	1									0,74	0,89
	17:00	3,31	1,47	0,23	1,61	1									0,74	0,92
	18:00	3,49	1,49	0,33	1,67	1									0,74	0,95
	19:00	3,84	1,55	0,27	2,02	1									0,74	0,95
20:00	4,44	1,67	0,16	2,62	1									0,74	0,95	
21:00	4,42	1,55	0,17	2,70	1									0,74	0,94	
22:00	4,33	1,66	0,15	2,52	1									0,74	0,96	
23:00	4,04	1,68	0,13	2,23	1									0,74	0,96	

Παρατηρήσεις

Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης