

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη 16/4/2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,85	2,43	0,01	0,41						1		1		0,63	0,62
	01:00	2,47	2,45	0,00	0,01						1		1		0,54	0,54
	02:00	2,27	2,27	0,00	0,00						1	1	1		0,17	0,16
	03:00	2,17	2,14	0,02	0,00						1		1		0,25	0,26
	04:00	2,11	2,07	0,04	0,00						1		1		0,28	0,29
	05:00	2,12	2,05	0,06	0,00						1		1		0,39	0,39
	06:00	2,21	2,14	0,06	0,01						1		1		0,49	0,49
	07:00	2,42	2,39	0,03	0,00						1		1		0,64	0,64
	08:00	2,72	2,65	0,07	0,01						1		1		0,73	0,74
	09:00	3,03	2,96	0,08	0,00						1		1		0,77	0,77
	10:00	3,11	3,00	0,11	0,00						1		1		0,78	0,78
	11:00	3,28	3,20	0,07	0,00						1	1	1		0,85	0,86
	12:00	3,33	2,92	0,04	0,36						1		1		0,86	0,86
	13:00	3,42	2,59	0,03	0,80						1		1		0,75	0,74
	14:00	3,41	2,42	0,08	0,90						1		1		0,73	0,73
	15:00	3,15	2,14	0,11	0,90						1		1		0,59	0,59
	16:00	3,11	1,83	0,20	1,08								1		0,83	0,83
	17:00	3,26	1,86	0,19	1,21								1		0,74	0,93
18:00	3,47	1,77	0,14	1,56								1		0,74	0,91	
19:00	3,71	1,89	0,21	1,62								1		0,74	0,95	
20:00	4,09	1,98	0,27	1,84								1		0,74	0,98	
21:00	3,97	1,77	0,31	1,90								1		0,74	0,95	
22:00	3,69	1,65	0,33	1,71								1		0,74	0,93	
23:00	3,24	1,55	0,32	1,37								1		0,74	0,90	

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 17:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης