

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Τετάρτη, 22 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	
Ρ	Θ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 22 Απριλίου 2026		00:00	0,579			1	
		01:00	0,555			1	
		02:00	0,531			1	
		03:00	0,518			1	
		04:00	0,508			1	
		05:00	0,500			1	
		06:00	0,509			1	
		07:00	0,521			1	
		08:00	0,542			1	
		09:00	0,563			1	
		10:00	0,586			1	
		11:00	0,548			1	
		12:00	0,489			1	
		13:00	0,417			1	
		14:00	0,409			1	
		15:00	0,408			1	
		16:00	0,439			1	
		17:00	0,509			1	
		18:00	0,601			1	
		19:00	0,706			1	
		20:00	0,783			1	
		21:00	0,748			1	
		22:00	0,682			1	
		23:00	0,618			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	
Ρ	Θ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026		00:00	0,585			1	
		01:00	0,544			1	
		02:00	0,519			1	
		03:00	0,508			1	
		04:00	0,499			1	
		05:00	0,493			1	
		06:00	0,496			1	
		07:00	0,505			1	
		08:00	0,527			1	
		09:00	0,549			1	
		10:00	0,461			1	
		11:00	0,439			1	
		12:00	0,448			1	
		13:00	0,462			1	
		14:00	0,457			1	
		15:00	0,452			1	
		16:00	0,531			1	
		17:00	0,601			1	
		18:00	0,667			1	
		19:00	0,709			1	
		20:00	0,758			1	
		21:00	0,735			1	
		22:00	0,682			1	
		23:00	0,617			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Ρ Ο Μ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
			Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026	00:00	0,581	
01:00	0,531				1	
02:00	0,504				1	
03:00	0,495				1	
04:00	0,490				1	
05:00	0,487				1	
06:00	0,487				1	
07:00	0,503				1	
08:00	0,471				1	
09:00	0,440				1	
10:00	0,405				1	
11:00	0,374				1	
12:00	0,348				1	
13:00	0,335				1	
14:00	0,328				1	
15:00	0,335				1	
16:00	0,370				1	
17:00	0,436				1	
18:00	0,528				1	
19:00	0,646				1	
20:00	0,762				1	
21:00	0,747				1	
22:00	0,690				1	
23:00	0,613				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		ροτεινόμενος ΗΕ	Σάββατο, 25 Απριλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	1,100	1,100	1,100	
Ρ Ο Μ Η Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
			Σάββατο, 25 Απριλίου 2026	00:00	0,603	
01:00	0,535				1	
02:00	0,500				1	
03:00	0,489				1	
04:00	0,488				1	
05:00	0,486				1	
06:00	0,484				1	
07:00	0,491				1	
08:00	0,468				1	
09:00	0,448				1	
10:00	0,424				1	
11:00	0,400				1	
12:00	0,383				1	
13:00	0,364				1	
14:00	0,339				1	
15:00	0,329				1	
16:00	0,359				1	
17:00	0,428				1	
18:00	0,525				1	
19:00	0,651				1	
20:00	0,780				1	
21:00	0,785				1	
22:00	0,726				1	
23:00	0,627				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Κυριακή, 26 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	
Ρ	Θ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 26 Απριλίου 2026		00:00	0,604			1	
		01:00	0,540			1	
		02:00	0,511			1	
		03:00	0,502			1	
		04:00	0,501			1	
		05:00	0,497			1	
		06:00	0,495			1	
		07:00	0,502			1	
		08:00	0,476			1	
		09:00	0,449			1	
		10:00	0,413			1	
		11:00	0,383			1	
		12:00	0,369			1	
		13:00	0,350			1	
		14:00	0,317			1	
		15:00	0,299			1	
		16:00	0,327			1	
		17:00	0,405			1	
		18:00	0,509			1	
		19:00	0,634			1	
		20:00	0,765			1	
		21:00	0,780			1	
		22:00	0,727			1	
		23:00	0,631			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		ροτεινόμενος ΗΕ	Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Ρ Ο Μ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
01:00	0,541			1		
02:00	0,517			1		
03:00	0,514			1		
04:00	0,511			1		
05:00	0,502			1		
06:00	0,493			1		
07:00	0,501			1		
08:00	0,488			1		
09:00	0,462			1		
10:00	0,431			1		
11:00	0,405			1		
12:00	0,382			1		
13:00	0,361			1		
14:00	0,325			1		
15:00	0,305			1		
16:00	0,335			1		
17:00	0,406			1		
18:00	0,503			1		
19:00	0,626			1		
20:00	0,743			1		
21:00	0,759			1		
22:00	0,707			1		
23:00	0,622			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Τρίτη, 28 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	
Ρ	Θ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 28 Απριλίου 2026		00:00	0,606			1	
		01:00	0,553			1	
		02:00	0,528			1	
		03:00	0,521			1	
		04:00	0,516			1	
		05:00	0,509			1	
		06:00	0,513			1	
		07:00	0,529			1	
		08:00	0,504			1	
		09:00	0,468			1	
		10:00	0,438			1	
		11:00	0,418			1	
		12:00	0,405			1	
		13:00	0,389			1	
		14:00	0,354			1	
		15:00	0,345			1	
		16:00	0,384			1	
		17:00	0,462			1	
		18:00	0,561			1	
		19:00	0,676			1	
		20:00	0,777			1	
		21:00	0,774			1	
		22:00	0,712			1	
		23:00	0,627			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης