

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 22 Απριλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
	Τετάρτη, 22 Απριλίου 2026	00:00	70					1	
01:00		61					1		
02:00		58					1		
03:00		58					1		
04:00		57					1		
05:00		54					1		
06:00		53					1		
07:00		52					1		
08:00		56					1		
09:00		57					1		
10:00		66					1		
11:00		70					1		
12:00		73					1		
13:00		65					1		
14:00		60					1		
15:00		58		1	1				
16:00		65		1	1				
17:00		61					1		
18:00		66					1		
19:00		80					1		
20:00	84					1			
21:00	82					1			
22:00	80					1			
23:00	67					1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Ρ Ε Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
	Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026	00:00	64					1	
01:00		62					1		
02:00		61					1		
03:00		62					1		
04:00		59					1		
05:00		60					1		
06:00		60					1		
07:00		61					1		
08:00		64					1		
09:00		64					1		
10:00		61					1		
11:00		60					1		
12:00		54					1		
13:00		56					1		
14:00		51					1		
15:00		55					1		
16:00		56					1		
17:00		60					1		
18:00		59					1		
19:00		64					1		
20:00		86					1		
21:00		92					1		
22:00		87					1		
23:00		73					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
	Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026	00:00	65					1	
01:00		61					1		
02:00		59					1		
03:00		59					1		
04:00		59					1		
05:00		57					1		
06:00		56					1		
07:00		58					1		
08:00		60					1		
09:00		54					1		
10:00		58					1		
11:00		70					1		
12:00		57					1		
13:00		56					1		
14:00		58					1		
15:00		54					1		
16:00		53					1		
17:00		64					1		
18:00		61					1		
19:00		66					1		
20:00		75					1		
21:00		83					1		
22:00		79					1		
23:00		72					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 25 Απριλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
	Σάββατο, 25 Απριλίου 2026	00:00	69					1	
01:00		64					1		
02:00		58					1		
03:00		60					1		
04:00		58					1		
05:00		57					1		
06:00		51					1		
07:00		52					1		
08:00		57					1		
09:00		48					1		
10:00		53					1		
11:00		60					1		
12:00		55					1		
13:00		52					1		
14:00		49					1		
15:00		51					1		
16:00		63					1		
17:00		69					1		
18:00		64					1		
19:00		59					1		
20:00		84					1		
21:00		90					1		
22:00		75					1		
23:00		92					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 26 Απριλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
	Κυριακή, 26 Απριλίου 2026	00:00	61					1	
01:00		57					1		
02:00		63					1		
03:00		60					1		
04:00		58					1		
05:00		57					1		
06:00		52					1		
07:00		56					1		
08:00		60					1		
09:00		65					1		
10:00		59					1		
11:00		60					1		
12:00		54					1		
13:00		61					1		
14:00		64					1		
15:00		60					1		
16:00		54					1		
17:00		61					1		
18:00		54					1		
19:00		62					1		
20:00	73					1			
21:00	81					1			
22:00	81			1		1			
23:00	69			1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
			Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026	00:00	58		1		1
01:00	58			1		1			
02:00	58			1		1			
03:00	56			1		1			
04:00	58			1		1			
05:00	59			1		1			
06:00	50			1		1			
07:00	55			1		1			
08:00	57			1		1			
09:00	48			1		1			
10:00	53			1		1			
11:00	56			1		1			
12:00	52			1		1			
13:00	57			1		1			
14:00	56			1		1			
15:00	49			1		1			
16:00	50			1		1			
17:00	51			1		1			
18:00	51			1		1			
19:00	59			1		1			
20:00	70			1		1			
21:00	88			1		1			
22:00	70			1		1			
23:00	68			1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 28 Απριλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
	Τρίτη, 28 Απριλίου 2026	00:00	59		1		1		
01:00		57		1		1			
02:00		56		1		1			
03:00		54		1		1			
04:00		54		1		1			
05:00		55		1		1			
06:00		47		1		1			
07:00		47		1		1			
08:00		58		1		1			
09:00		69		1		1			
10:00		68		1		1			
11:00		57		1		1			
12:00		65		1		1			
13:00		51		1		1			
14:00		51					1		
15:00		49					1		
16:00		55					1		
17:00		56					1		
18:00		65					1		
19:00		58					1		
20:00		66					1		
21:00		84					1		
22:00		69					1		
23:00		65					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης