

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ο Λ Ο Γ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)								
			G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026	00:00	0,351		1		1				
	01:00	0,332		1		1				
	02:00	0,311		1		1				
	03:00	0,262		1		1				
	04:00	0,259		1				1		
	05:00	0,281		1				1		
	06:00	0,295		1				1		
	07:00	0,302		1				1		
	08:00	0,332		1				1		
	09:00	0,350		1				1		
	10:00	0,368		1				1		
	11:00	0,419		1				1		
	12:00	0,394		1				1		
	13:00	0,423		1				1		
	14:00	0,409		1				1		
	15:00	0,426		1				1		
	16:00	0,422		1				1		
	17:00	0,414		1				1		
	18:00	0,405		1				1		
19:00	0,419		1			1		1		
20:00	0,460		1			1				
21:00	0,461		1			1				
22:00	0,448		1			1				
23:00	0,403		1			1				

Στα διαστήματα 03:42 - 04:09 και 18:44 - 19:20 σημειώθηκε γενική διακοπή λόγω βλάβης στον ΤΣΠ και κακοκαιρίας αντίστοιχα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 10 Απριλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ε Ξ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
01:00	0,348			1	1					
02:00	0,332			1	1					
03:00	0,303			1	1					
04:00	0,343			1	1					
05:00	0,383			1	1					
06:00	0,385			1	1					
07:00	0,401			1	1					
08:00	0,436			1	1					
09:00	0,479			1	1			1		
10:00	0,478			1	1			1		
11:00	0,421			1	1			1		
12:00	0,420			1	1					
13:00	0,448			1	1					
14:00	0,486			1	1			1		
15:00	0,548			1	1			1		
16:00	0,536			1	1			1		
17:00	0,567			1	1			1		
18:00	0,627			1	1			1		
19:00	0,642			1	1		1	1		
20:00	0,605			1	1		1	1		
21:00	0,561			1	1		1			
22:00	0,585			1	1		1			
23:00	0,584			1	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 11 Απριλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ο Λ Ο Γ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)								
			G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 11 Απριλίου 2026	00:00	0,544			1	1		1		
	01:00	0,508			1	1		1		
	02:00	0,492			1	1		1		
	03:00	0,479			1	1		1		
	04:00	0,474			1	1		1		
	05:00	0,470			1	1		1		
	06:00	0,486			1	1		1		
	07:00	0,500			1	1		1		
	08:00	0,552			1	1		1		
	09:00	0,613			1	1		1		
	10:00	0,612			1	1		1		
	11:00	0,605			1	1		1		
	12:00	0,593			1	1		1		
	13:00	0,592			1	1		1		
	14:00	0,598			1	1		1		
	15:00	0,471			1	1		1		
	16:00	0,457			1	1		1		
	17:00	0,489			1	1		1		
	18:00	0,591			1	1		1		
	19:00	0,701			1	1	1	1		
	20:00	0,738			1	1	1	1		
	21:00	0,728			1	1	1	1		
	22:00	0,708			1	1	1	1		
	23:00	0,602			1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 12 Απριλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ο Ε Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)								
			G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 12 Απριλίου 2026	00:00	0,531			1	1		1		
	01:00	0,516			1	1		1		
	02:00	0,513			1	1		1		
	03:00	0,468			1	1		1		
	04:00	0,478			1	1		1		
	05:00	0,481			1			1	1	
	06:00	0,474			1			1	1	
	07:00	0,489			1			1	1	
	08:00	0,553			1			1	1	
	09:00	0,605			1			1	1	
	10:00	0,625			1			1	1	
	11:00	0,585			1			1	1	
	12:00	0,582			1			1	1	
	13:00	0,550			1			1	1	
	14:00	0,525			1			1	1	
	15:00	0,498			1			1	1	
	16:00	0,525			1			1	1	
	17:00	0,569			1			1	1	
	18:00	0,541			1			1	1	
	19:00	0,589			1			1	1	
	20:00	0,607			1		1	1	1	
	21:00	0,588			1		1	1	1	
	22:00	0,558			1		1	1	1	
	23:00	0,541			1			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 13 Απριλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ο Ε Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)								
			G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 13 Απριλίου 2026	00:00	0,510			1				1	1
	01:00	0,468			1				1	1
	02:00	0,463			1				1	1
	03:00	0,442		1					1	1
	04:00	0,444		1					1	1
	05:00	0,447		1					1	1
	06:00	0,443		1					1	1
	07:00	0,444		1					1	1
	08:00	0,519		1					1	1
	09:00	0,547		1					1	1
	10:00	0,535		1					1	1
	11:00	0,555		1					1	1
	12:00	0,549		1					1	1
	13:00	0,531		1					1	1
	14:00	0,462		1					1	1
	15:00	0,379		1					1	
	16:00	0,409		1					1	
	17:00	0,485		1					1	1
	18:00	0,492		1					1	1
	19:00	0,516		1					1	1
	20:00	0,567		1					1	1
	21:00	0,558		1					1	1
	22:00	0,530		1					1	1
	23:00	0,488		1					1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 14 Απριλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ο Λ Ο Γ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
01:00	0,447		1		1			1		
02:00	0,441		1		1			1		
03:00	0,396		1		1					
04:00	0,395		1		1					
05:00	0,409		1		1					
06:00	0,425		1		1					
07:00	0,438		1		1					
08:00	0,466		1		1					
09:00	0,481		1		1					
10:00	0,488		1		1					
11:00	0,486		1		1					
12:00	0,461		1		1					
13:00	0,386		1		1					
14:00	0,405		1		1					
15:00	0,398		1		1					
16:00	0,366		1		1					
17:00	0,390		1		1					
18:00	0,413		1		1					
19:00	0,444		1		1					
20:00	0,455		1		1					
21:00	0,464		1		1					
22:00	0,434		1		1					
23:00	0,386		1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 15 Απριλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ο Ε Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)								
			G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 15 Απριλίου 2026	00:00	0,342		1		1				
	01:00	0,323		1		1				
	02:00	0,309		1		1				
	03:00	0,304		1		1				
	04:00	0,306		1		1				
	05:00	0,303		1		1				
	06:00	0,322		1		1				
	07:00	0,403		1		1				
	08:00	0,463		1		1				
	09:00	0,481		1		1				
	10:00	0,499		1		1				
	11:00	0,509		1		1				
	12:00	0,509		1		1			1	
	13:00	0,523		1		1			1	
	14:00	0,506		1		1			1	
	15:00	0,391		1		1				
	16:00	0,344		1		1				
	17:00	0,370		1		1				
	18:00	0,467		1		1		1		
	19:00	0,553		1		1		1		
	20:00	0,571		1		1		1		
	21:00	0,543		1		1		1		
	22:00	0,480		1		1		1		
	23:00	0,439		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης