

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ο Ε Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)								
			G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026	00:00	0,359		1				1		
	01:00	0,341		1				1		
	02:00	0,346		1				1		
	03:00	0,331		1				1		
	04:00	0,330		1				1		
	05:00	0,340		1				1		
	06:00	0,351		1				1		
	07:00	0,380		1				1		
	08:00	0,396		1				1		
	09:00	0,401		1				1		
	10:00	0,370		1				1		
	11:00	0,376		1				1		
	12:00	0,380		1				1		
	13:00	0,391		1				1		
	14:00	0,404		1				1		
	15:00	0,400		1				1		
	16:00	0,397		1				1		
	17:00	0,398		1				1		
	18:00	0,459		1				1		
	19:00	0,496		1				1		
20:00	0,535		1			1	1			
21:00	0,538		1			1	1			
22:00	0,515		1			1	1			
23:00	0,505		1			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ε Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)								
			G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026	00:00	0,475		1	1	1				
	01:00	0,455		1	1	1				
	02:00	0,445		1	1	1				
	03:00	0,442		1	1	1				
	04:00	0,440		1	1	1				
	05:00	0,447		1	1	1				
	06:00	0,463		1	1	1				
	07:00	0,492		1		1		1		
	08:00	0,500		1		1		1		
	09:00	0,486		1		1		1		
	10:00	0,479		1		1		1		
	11:00	0,409		1		1		1		
	12:00	0,355		1		1				
	13:00	0,383		1		1				
	14:00	0,372		1		1				
	15:00	0,373		1		1				
	16:00	0,375		1		1				
	17:00	0,404		1		1				
	18:00	0,440		1	1					
	19:00	0,463		1	1					
	20:00	0,493		1	1	1				
	21:00	0,447		1	1	1				
	22:00	0,402		1	1					
23:00	0,369		1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ο Λ Ο Γ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
01:00	0,340		1	1						
02:00	0,450		1	1						
03:00	0,439		1	1						
04:00	0,441			1	1		1			
05:00	0,437			1	1		1			
06:00	0,443			1	1		1			
07:00	0,457			1	1		1			
08:00	0,506			1	1		1			
09:00	0,541			1	1	1	1			
10:00	0,556			1	1	1	1			
11:00	0,556			1	1	1	1			
12:00	0,532			1	1	1	1			
13:00	0,587			1	1	1	1			
14:00	0,605			1	1	1	1			
15:00	0,568			1	1	1	1			
16:00	0,581			1	1	1	1			
17:00	0,601			1	1	1	1			
18:00	0,629			1	1	1	1			
19:00	0,681			1	1	1	1			
20:00	0,665			1	1	1	1			
21:00	0,630			1	1	1	1			
22:00	0,547			1	1	1	1			
23:00	0,499			1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ε Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)								
			G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026	00:00	0,457			1	1	1			
	01:00	0,448			1	1	1			
	02:00	0,439			1	1	1			
	03:00	0,000								
	04:00	0,440			1	1	1			
	05:00	0,442			1	1	1			
	06:00	0,455			1	1	1			
	07:00	0,462			1	1	1			
	08:00	0,468			1	1	1			
	09:00	0,504			1	1	1			
	10:00	0,473			1	1	1			
	11:00	0,415			1	1	1			
	12:00	0,475			1	1	1			
	13:00	0,556			1	1	1			
	14:00	0,566				1	1	1		
	15:00	0,538			1			1	1	
	16:00	0,516			1			1	1	
	17:00	0,541			1			1	1	
	18:00	0,590			1			1	1	
	19:00	0,612			1			1	1	
	20:00	0,627			1			1	1	
	21:00	0,633			1			1	1	
	22:00	0,576			1			1	1	
	23:00	0,531			1			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ε Ξ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
			Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2026	00:00	0,495		1			1
01:00	0,477			1			1	1		
02:00	0,474			1			1	1		
03:00	0,458			1			1	1		
04:00	0,455			1					1	
05:00	0,472			1					1	
06:00	0,512			1		1			1	
07:00	0,499			1		1			1	
08:00	0,554			1		1			1	
09:00	0,477			1		1			1	
10:00	0,444			1		1			1	
11:00	0,402			1		1			1	
12:00	0,470			1		1			1	
13:00	0,543			1		1			1	
14:00	0,521			1		1			1	
15:00	0,494			1		1			1	
16:00	0,486			1		1				
17:00	0,508			1		1				
18:00	0,527			1		1			1	
19:00	0,576			1		1			1	
20:00	0,624			1		1			1	
21:00	0,581			1		1			1	
22:00	0,554			1		1			1	
23:00	0,489			1		1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ε Ξ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
01:00	0,426		1		1					
02:00	0,409		1		1					
03:00	0,411		1		1					
04:00	0,439		1		1					
05:00	0,445		1		1					
06:00	0,440		1		1					
07:00	0,441		1		1					
08:00	0,410		1		1					
09:00	0,369		1		1					
10:00	0,364		1		1					
11:00	0,326		1		1					
12:00	0,338		1		1					
13:00	0,343		1		1					
14:00	0,354		1		1					
15:00	0,352		1		1					
16:00	0,332		1		1					
17:00	0,365		1		1					
18:00	0,372		1		1					
19:00	0,445		1		1					
20:00	0,468		1		1					
21:00	0,445		1		1					
22:00	0,392		1		1					
23:00	0,362		1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 1 Απριλίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ο Λ Ο Γ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)								
			G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 1 Απριλίου 2026	00:00	0,337		1		1				
	01:00	0,316		1		1				
	02:00	0,303		1		1				
	03:00	0,296		1						
	04:00	0,296		1						
	05:00	0,303		1						
	06:00	0,322		1						
	07:00	0,321		1						
	08:00	0,356		1		1				
	09:00	0,358		1		1				
	10:00	0,376		1		1				
	11:00	0,368		1		1				
	12:00	0,383		1		1				
	13:00	0,429		1		1				
	14:00	0,433		1		1				
	15:00	0,416		1		1				
	16:00	0,402		1		1				
	17:00	0,434		1		1				
	18:00	0,444		1		1				
	19:00	0,473		1		1				
	20:00	0,477		1		1				
	21:00	0,443		1		1				
	22:00	0,411		1		1				
	23:00	0,366		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης