

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ				Παρασκευή, 17 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
01:00	0,373		1				1			
02:00	0,356		1				1			
03:00	0,347		1				1			
04:00	0,338		1				1			
05:00	0,336		1				1			
06:00	0,354		1				1			
07:00	0,376		1				1			
08:00	0,398		1				1			
09:00	0,415		1				1			
10:00	0,408		1				1			
11:00	0,403		1				1			
12:00	0,407		1				1			
13:00	0,413		1				1			
14:00	0,429		1				1			
15:00	0,443		1				1			
16:00	0,439		1				1			
17:00	0,457		1				1			
18:00	0,498		1			1	1			
19:00	0,528		1			1	1			
20:00	0,529		1			1	1			
21:00	0,506		1				1			
22:00	0,480		1				1			
23:00	0,437		1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ				Σάββατο, 18 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
01:00	0,412		1				1			
02:00	0,394		1				1			
03:00	0,382		1				1			
04:00	0,371		1				1			
05:00	0,363		1				1			
06:00	0,364		1				1			
07:00	0,383		1				1			
08:00	0,415		1				1			
09:00	0,447		1				1			
10:00	0,462		1				1			
11:00	0,462		1				1			
12:00	0,466		1				1			
13:00	0,477		1				1			
14:00	0,483		1				1			
15:00	0,467		1				1			
16:00	0,463		1				1			
17:00	0,474		1				1			
18:00	0,507		1			1	1			
19:00	0,548		1			1	1			
20:00	0,558		1			1	1			
21:00	0,535		1			1	1			
22:00	0,496		1			1	1			
23:00	0,447		1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ				Κυριακή, 19 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
			Κυριακή, 19 Απριλίου 2026	00:00	0,432		1			
01:00	0,414			1				1		
02:00	0,408			1				1		
03:00	0,399			1				1		
04:00	0,402			1				1		
05:00	0,401			1				1		
06:00	0,403			1				1		
07:00	0,425			1				1		
08:00	0,447			1				1		
09:00	0,462			1				1		
10:00	0,469			1				1		
11:00	0,468			1				1		
12:00	0,470			1				1		
13:00	0,474			1				1		
14:00	0,474			1				1		
15:00	0,462			1				1		
16:00	0,449			1				1		
17:00	0,452			1				1		
18:00	0,477			1				1		
19:00	0,511			1			1		1	
20:00	0,523			1			1		1	
21:00	0,504			1			1		1	
22:00	0,468			1					1	
23:00	0,434			1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ				Δευτέρα, 20 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
01:00	0,403		1				1			
02:00	0,397		1				1			
03:00	0,394		1				1			
04:00	0,397		1				1			
05:00	0,399		1				1			
06:00	0,405		1				1			
07:00	0,423		1				1			
08:00	0,447		1				1			
09:00	0,462		1				1			
10:00	0,466		1				1			
11:00	0,468		1				1			
12:00	0,471		1				1			
13:00	0,477		1				1			
14:00	0,476		1				1			
15:00	0,463		1				1			
16:00	0,448		1				1			
17:00	0,449		1				1			
18:00	0,471		1				1			
19:00	0,501		1			1	1			
20:00	0,514		1			1	1			
21:00	0,497		1			1	1			
22:00	0,463		1				1			
23:00	0,427		1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τρίτη, 21 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
			Τρίτη, 21 Απριλίου 2026	00:00	0,421		1			
01:00	0,397			1				1		
02:00	0,391			1				1		
03:00	0,390			1				1		
04:00	0,394			1				1		
05:00	0,396			1				1		
06:00	0,405			1				1		
07:00	0,427			1				1		
08:00	0,457			1				1		
09:00	0,478			1				1		
10:00	0,481			1				1		
11:00	0,476			1				1		
12:00	0,479			1				1		
13:00	0,491			1				1		
14:00	0,496			1				1		
15:00	0,480			1				1		
16:00	0,460			1				1		
17:00	0,454			1				1		
18:00	0,474			1				1		
19:00	0,504			1			1	1		
20:00	0,517			1			1	1		
21:00	0,499			1			1	1		
22:00	0,460			1				1		
23:00	0,418			1				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τετάρτη, 22 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)								
			G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 22 Απριλίου 2026	00:00	0,413		1					1	
	01:00	0,391		1					1	
	02:00	0,381		1					1	
	03:00	0,376		1					1	
	04:00	0,374		1					1	
	05:00	0,373		1					1	
	06:00	0,384		1					1	
	07:00	0,414		1					1	
	08:00	0,448		1					1	
	09:00	0,463		1					1	
	10:00	0,461		1					1	
	11:00	0,454		1					1	
	12:00	0,455		1					1	
	13:00	0,465		1					1	
	14:00	0,460		1					1	
	15:00	0,434		1					1	
	16:00	0,422		1					1	
	17:00	0,431		1					1	
	18:00	0,465		1					1	
	19:00	0,500		1			1		1	
	20:00	0,511		1			1		1	
	21:00	0,493		1			1		1	
	22:00	0,455		1					1	
	23:00	0,419		1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ				Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)								
			G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026	00:00	0,412		1					1	
	01:00	0,372		1					1	
	02:00	0,350		1					1	
	03:00	0,341		1					1	
	04:00	0,342		1					1	
	05:00	0,350		1					1	
	06:00	0,365		1					1	
	07:00	0,391		1					1	
	08:00	0,419		1					1	
	09:00	0,437		1					1	
	10:00	0,438		1					1	
	11:00	0,439		1					1	
	12:00	0,455		1					1	
	13:00	0,473		1					1	
	14:00	0,477		1					1	
	15:00	0,467		1					1	
	16:00	0,457		1					1	
	17:00	0,462		1					1	
	18:00	0,486		1			1		1	
	19:00	0,517		1			1		1	
	20:00	0,531		1			1		1	
	21:00	0,511		1			1		1	
	22:00	0,461		1					1	
	23:00	0,406		1					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης