

| ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026 | | | | |
|--------------------------|----------------|---|--|--|--------------------------|-------|-------|-------|-------------|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | 4,700 | 4,700 | 1,800 | 0,800 | 0,900 |
| Α ρ χ η | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | G1 | G2 | G6 | G7 | ΦΟΡ.ΗΖ (x9) |
| | | | | | | | | | |
| Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026 | 00:00 | 3,31 | 2,71 | 0,60 | 1 | | | | |
| | 01:00 | 3,12 | 2,51 | 0,61 | 1 | | | | |
| | 02:00 | 3,01 | 2,37 | 0,64 | 1 | | | | |
| | 03:00 | 2,94 | 2,29 | 0,65 | 1 | | | | |
| | 04:00 | 2,94 | 2,27 | 0,67 | 1 | | | | |
| | 05:00 | 3,03 | 2,35 | 0,68 | 1 | | | | |
| | 06:00 | 3,21 | 2,51 | 0,70 | 1 | | | | |
| | 07:00 | 3,32 | 2,65 | 0,67 | 1 | | | | |
| | 08:00 | 3,31 | 2,67 | 0,64 | 1 | | | | |
| | 09:00 | 3,19 | 2,57 | 0,63 | 1 | | | | |
| | 10:00 | 3,05 | 2,48 | 0,57 | 1 | | | | |
| | 11:00 | 2,96 | 2,46 | 0,50 | 1 | | | | |
| | 12:00 | 2,95 | 2,53 | 0,42 | 1 | | | | |
| | 13:00 | 2,96 | 2,58 | 0,38 | 1 | | | | |
| | 14:00 | 2,88 | 2,55 | 0,33 | 1 | | | | |
| | 15:00 | 2,82 | 2,47 | 0,34 | 1 | | | | |
| | 16:00 | 2,88 | 2,49 | 0,39 | 1 | | | | |
| | 17:00 | 3,13 | 2,81 | 0,32 | 1 | | | | |
| | 18:00 | 3,52 | 3,24 | 0,28 | 1 | | | | |
| | 19:00 | 3,97 | 3,70 | 0,27 | 1 | | | | |
| | 20:00 | 4,32 | 4,05 | 0,27 | 1 | | | | 1 |
| | 21:00 | 4,23 | 3,96 | 0,27 | 1 | | | | 1 |
| | 22:00 | 3,90 | 3,65 | 0,25 | 1 | | | | |
| | 23:00 | 3,52 | 3,31 | 0,20 | 1 | | | | |

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης