

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη, 2 Απριλίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	1,000	9,142	9,142	28,000	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω									ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 2 Απριλίου 2026	00:00	26,90	17,49	9,42	0,00			1		1										1		
	01:00	25,00	16,60	8,40	0,00			1		1										1		
	02:00	24,53	16,60	7,93	0,00			1		1										1		
	03:00	24,52	16,60	7,92	0,00			1		1										1		
	04:00	24,63	16,40	8,02	0,20			1		1										1		
	05:00	25,46	16,20	8,86	0,40			1		1										1		
	06:00	27,54	17,50	9,64	0,40			1		1										1		
	07:00	30,37	19,96	10,01	0,40			1	1	1												
	08:00	32,03	23,22	8,40	0,40			1	1	1												
	09:00	34,77	26,89	7,48	0,40			1	1	1	1											
	10:00	35,77	27,80	7,57	0,40			1	1	1	1											
	11:00	35,65	29,65	5,60	0,40			1	1	1	1											
	12:00	36,66	31,94	4,32	0,40			1	1	1	1											
	13:00	36,38	33,50	2,48	0,40			1	1	1	1											
	14:00	34,69	29,16	5,13	0,40			1	1	1	1											
	15:00	31,90	22,81	8,69	0,40			1	1	1	1											
	16:00	32,69	22,24	10,05	0,40			1	1	1	1											
	17:00	35,13	22,43	12,29	0,40			1	1	1	1											
	18:00	37,86	24,21	13,25	0,40			1	1	1	1											1
	19:00	40,44	27,42	12,82	0,20			1	1	1	1											1
	20:00	42,94	31,42	11,52	0,00			1	1	1	1											1
	21:00	41,10	29,48	11,62	0,00			1	1	1	1											1
	22:00	37,42	24,32	13,10	0,00			1	1	1	1											1
	23:00	31,89	20,73	11,16	0,00			1	1	1	1											

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης