

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 7 Απριλίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ρ Ε Σ Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τρίτη, 7 Απριλίου 2026	00:00	24,46	21,37	3,08	0,00			1		1		1			
	01:00	21,86	18,76	3,10	0,00			1		1		1			
	02:00	21,11	18,28	2,83	0,00			1		1		1			
	03:00	20,51	18,13	2,38	0,00			1		1		1			
	04:00	20,47	18,76	1,71	0,00			1		1		1			
	05:00	21,13	19,97	1,17	0,00			1		1		1			
	06:00	23,69	22,52	1,17	0,00			1		1		1			
	07:00	27,48	26,53	0,95	0,00			1	1	1		1			
	08:00	28,53	27,95	0,58	0,00			1	1	1		1			
	09:00	28,63	28,39	0,24	0,00			1	1	1		1			
	10:00	28,09	27,87	0,22	0,00			1	1	1		1			
	11:00	27,41	27,12	0,30	0,00			1	1	1		1			
	12:00	27,61	27,13	0,48	0,00			1	1	1		1			
	13:00	27,24	26,72	0,51	0,00			1	1	1		1			
	14:00	25,44	24,94	0,49	0,00			1	1	1		1			
	15:00	23,79	23,50	0,29	0,00				1	1		1			
	16:00	24,09	23,91	0,18	0,00				1	1		1			
	17:00	25,79	25,76	0,04	0,00			1	1	1		1			
	18:00	29,18	29,18	0,00	0,00			1	1	1		1			
	19:00	34,23	34,18	0,06	0,00			1	1	1		1			3
	20:00	38,75	38,13	0,62	0,00			1	1	1		1			7
	21:00	37,35	35,38	1,97	0,00			1	1	1		1			4
	22:00	32,44	28,24	4,20	0,00			1	1	1		1			
23:00	27,50	20,54	6,96	0,00			1		1		1				

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης