

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | | | | | Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026 | | | | | |
|--------------------------|----------------|---|--|--|--|-------|-------|-------|--------|--------------------------|--------|-------|------------|--------------|----------------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW) | | | | 3,500 | 3,500 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,700 | 10,885 | 1,300 | 1,100 |
| Η Ρ Ε Π | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW) | Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (ΜW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | Α/Σ G12 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026 | 00:00 | 23,69 | 14,21 | 9,48 | 0,00 | | | | | 1 | | 1 | | | |
| | 01:00 | 21,17 | 12,70 | 8,47 | 0,00 | | | | | 1 | | 1 | | | |
| | 02:00 | 20,25 | 12,15 | 8,10 | 0,00 | | | | | 1 | | 1 | | | |
| | 03:00 | 19,69 | 11,81 | 7,87 | 0,00 | | | | | 1 | | 1 | | | |
| | 04:00 | 19,44 | 11,67 | 7,78 | 0,00 | | | | | 1 | | 1 | | | |
| | 05:00 | 20,48 | 12,29 | 8,19 | 0,00 | | | | | 1 | | 1 | | | |
| | 06:00 | 23,79 | 18,52 | 5,27 | 0,00 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | 07:00 | 27,73 | 26,05 | 1,68 | 0,00 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | 08:00 | 28,81 | 28,35 | 0,46 | 0,00 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | 09:00 | 30,08 | 21,09 | 8,99 | 0,00 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | 10:00 | 32,35 | 19,41 | 12,94 | 0,00 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | 11:00 | 33,27 | 21,34 | 11,93 | 0,00 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | 12:00 | 32,29 | 21,09 | 11,20 | 0,00 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | 13:00 | 30,49 | 20,98 | 9,51 | 0,00 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | 14:00 | 27,42 | 16,83 | 10,59 | 0,00 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | 15:00 | 24,66 | 14,80 | 9,87 | 0,00 | | | | | 1 | | 1 | | 2 | |
| | 16:00 | 23,45 | 14,40 | 9,05 | 0,00 | | | | | 1 | | 1 | | 2 | |
| | 17:00 | 25,31 | 18,89 | 6,42 | 0,00 | | | | | 1 | | 1 | | 3 | |
| | 18:00 | 28,78 | 23,11 | 5,67 | 0,00 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | 19:00 | 33,27 | 26,75 | 6,52 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | |
| | 20:00 | 37,81 | 30,17 | 7,65 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | |
| | 21:00 | 37,44 | 30,66 | 6,78 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | |
| | 22:00 | 33,69 | 27,01 | 6,69 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | |
| 23:00 | 28,96 | 21,85 | 7,11 | 0,00 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | |

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση.

| | |
|--|--|
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης |