

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 11 Απριλίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ρ Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Σάββατο, 11 Απριλίου 2026	00:00	28,70	24,42	4,28	0,00			1	1	1		1			
	01:00	24,35	20,82	3,54	0,00			1	1			1			
	02:00	22,32	19,55	2,77	0,00			1	1			1			
	03:00	21,26	18,86	2,40	0,00			1	1			1			
	04:00	21,05	18,56	2,49	0,00			1	1			1			
	05:00	22,06	20,20	1,86	0,00			1	1			1			
	06:00	24,78	23,83	0,95	0,00			1	1	1		1			
	07:00	27,59	26,59	1,00	0,00			1	1	1		1			
	08:00	28,90	28,12	0,78	0,00			1	1	1		1			
	09:00	29,10	28,59	0,51	0,00			1	1	1		1			
	10:00	27,80	27,52	0,28	0,00			1	1	1		1			
	11:00	26,67	26,43	0,24	0,00			1	1	1		1			
	12:00	26,73	26,48	0,26	0,00			1	1	1		1			
	13:00	26,50	26,25	0,26	0,00			1	1	1		1			
	14:00	25,37	24,97	0,40	0,00			1	1	1		1			
	15:00	24,48	23,91	0,57	0,00			1	1	1		1			
	16:00	25,46	25,03	0,43	0,00			1	1	1		1			
	17:00	28,39	28,18	0,21	0,00			1	1	1		1			
	18:00	32,80	32,71	0,09	0,00			1	1	1		1			2
	19:00	37,17	37,17	0,00	0,00			1	1	1		1			6
	20:00	41,33	41,33	0,00	0,00			1	1	1		1			9
	21:00	39,91	39,91	0,00	0,00			1	1	1		1			7
	22:00	36,82	36,82	0,00	0,00			1	1	1		1			5
	23:00	30,17	30,17	0,00	0,00			1	1	1		1			

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης