

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 13 Απριλίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,50	3,50	8,00	10,00	10,00	10,00	9,70	10,89	1,30	1,10
Η Ρ Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 13 Απριλίου 2026	00:00	26,55	26,55	0,00	0,00			1	1	1		1			
	01:00	23,18	23,18	0,00	0,00				1	1		1			
	02:00	21,57	21,57	0,00	0,00				1	1		1			
	03:00	20,61	20,61	0,00	0,00				1	1		1			
	04:00	19,96	19,94	0,02	0,00				1	1		1			
	05:00	19,93	19,90	0,03	0,00				1	1		1			
	06:00	21,35	21,34	0,01	0,00				1	1		1			
	07:00	24,50	24,50	0,00	0,00				1	1		1			
	08:00	27,74	27,74	0,00	0,00			1	1	1		1			
	09:00	28,58	28,51	0,07	0,00			1	1	1		1			
	10:00	26,85	26,79	0,07	0,00			1	1	1		1			
	11:00	25,41	25,35	0,06	0,00			1	1	1		1			
	12:00	24,58	24,55	0,03	0,00				1	1		1			
	13:00	22,93	22,93	0,00	0,00				1	1		1			
	14:00	20,75	20,75	0,00	0,00				1	1		1			
	15:00	19,65	19,65	0,00	0,00				1	1		1			
	16:00	20,42	20,40	0,02	0,00				1	1		1			
	17:00	22,55	22,54	0,01	0,00				1	1		1			
	18:00	25,42	25,38	0,05	0,00			1	1	1		1			
	19:00	28,92	28,92	0,00	0,00			1	1	1		1			
	20:00	33,50	33,50	0,00	0,00			1	1	1		1		2	
	21:00	34,25	34,25	0,00	0,00			1	1	1		1		3	
	22:00	30,93	30,87	0,05	0,00			1	1	1		1			
23:00	26,30	26,04	0,26	0,00			1	1	1		1				

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης