

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 18 Απριλίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ρ Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Σάββατο, 18 Απριλίου 2026	00:00	22,74	13,77	8,97	0,00				1			1			
	01:00	20,30	12,18	8,12	0,00				1			1			
	02:00	19,16	11,49	7,66	0,00				1			1			
	03:00	18,59	11,16	7,44	0,00				1			1			
	04:00	18,49	11,09	7,39	0,00				1			1			
	05:00	18,92	11,35	7,57	0,00				1			1			
	06:00	20,33	12,20	8,13	0,00				1			1			
	07:00	23,24	13,95	9,30	0,00				1			1			
	08:00	25,88	16,36	9,52	0,00			1	1			1			
	09:00	26,34	16,36	9,98	0,00			1	1			1			
	10:00	26,39	16,36	10,03	0,00			1	1			1			
	11:00	25,63	15,38	10,25	0,00				1			1		3	
	12:00	25,14	15,08	10,06	0,00				1			1		3	
	13:00	24,83	14,90	9,93	0,00				1			1		2	
	14:00	23,54	14,13	9,42	0,00				1			1		1	
	15:00	22,16	13,30	8,86	0,00				1			1		1	
	16:00	22,39	13,43	8,96	0,00				1			1		1	
	17:00	24,17	14,50	9,67	0,00				1			1		2	
	18:00	26,95	16,50	10,45	0,00				1	1		1			
	19:00	30,53	18,32	12,21	0,00				1	1		1			
	20:00	33,48	20,26	13,22	0,00				1	1		1			
	21:00	33,11	20,01	13,10	0,00				1	1		1			
	22:00	30,71	18,43	12,28	0,00				1	1		1			
	23:00	25,90	16,50	9,40	0,00				1	1		1			

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης