

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 28 Απριλίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ρ Α Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τρίτη, 28 Απριλίου 2026	00:00	21,73	18,93	2,80	0,00			1	1			1			
	01:00	19,11	15,62	3,49	0,00				1			1		1	
	02:00	18,16	13,79	4,37	0,00				1			1			
	03:00	17,98	12,43	5,55	0,00				1			1			
	04:00	18,19	11,96	6,24	0,00				1			1			
	05:00	18,88	12,73	6,15	0,00				1			1			
	06:00	20,73	14,53	6,20	0,00				1			1			
	07:00	23,04	16,73	6,31	0,00			1	1			1			
	08:00	24,39	19,31	5,08	0,00			1	1			1			
	09:00	24,58	19,74	4,84	0,00			1	1			1			
	10:00	24,06	17,98	6,08	0,00			1	1			1			
	11:00	23,50	16,41	7,10	0,00			1	1			1			
	12:00	23,22	14,53	8,69	0,00				1			1		3	
	13:00	22,72	13,63	9,09	0,00				1			1		2	
	14:00	21,54	12,92	8,62	0,00				1			1		1	
	15:00	20,34	12,20	8,14	0,00				1			1			
	16:00	20,59	12,36	8,24	0,00				1			1			
	17:00	22,58	13,55	9,03	0,00				1			1			
	18:00	25,96	16,50	9,46	0,00				1	1		1			
	19:00	29,59	19,05	10,54	0,00				1	1		1			
	20:00	32,74	21,84	10,90	0,00				1	1		1			
	21:00	32,47	22,62	9,85	0,00				1	1		1			
	22:00	28,53	20,39	8,14	0,00				1	1		1			
	23:00	23,44	15,84	7,61	0,00				1			1			

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης