

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 11 Απριλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800
Ρ Ε Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Σάββατο, 11 Απριλίου 2026	00:00	4,75	4,59	0,17			1			1
	01:00	4,39	4,13	0,26			1			
	02:00	4,04	3,59	0,45			1			
	03:00	3,84	3,27	0,57			1			
	04:00	3,80	3,22	0,58			1			
	05:00	3,99	3,39	0,60			1			
	06:00	4,39	3,77	0,61			1			
	07:00	4,88	4,31	0,58			1			
	08:00	5,30	4,77	0,53			1			1
	09:00	5,78	5,39	0,39			1			2
	10:00	5,94	5,69	0,25			1			2
	11:00	6,15	5,96	0,19			1			3
	12:00	6,21	6,06	0,15			1			3
	13:00	6,08	5,99	0,09			1			3
	14:00	5,83	5,75	0,08			1			2
	15:00	5,52	5,46	0,06			1			2
	16:00	5,35	5,29	0,05			1			2
	17:00	5,42	5,36	0,06			1			2
	18:00	5,65	5,57	0,08			1			2
	19:00	5,81	5,72	0,09			1			2
	20:00	5,84	5,73	0,11			1			2
	21:00	5,59	5,39	0,20			1			2
	22:00	5,17	4,92	0,25			1			1
	23:00	4,77	4,48	0,29			1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης