

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	
Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026	00:00	10,58	10,57	0,01					1	1	
	01:00	9,47	9,38	0,09					1	1	
	02:00	9,34	8,90	0,44			1		1		
	03:00	9,22	8,58	0,65			1		1		
	04:00	8,94	8,33	0,61			1		1		
	05:00	8,93	8,30	0,62			1		1		
	06:00	9,65	8,88	0,77			1		1		
	07:00	11,11	8,82	2,30			1		1		
	08:00	12,33	8,83	3,50			1		1		
	09:00	12,68	9,07	3,61			1		1		
	10:00	12,55	8,47	4,08			1		1		
	11:00	12,16	7,90	4,26			1		1		
	12:00	11,75	7,64	4,11			1		1		
	13:00	11,14	7,28	3,86			1		1		
	14:00	10,26	6,67	3,59						1	
	15:00	9,80	6,37	3,43						1	
	16:00	9,60	6,24	3,36						1	
	17:00	10,49	6,82	3,67						1	
	18:00	11,93	7,76	4,18						1	
	19:00	13,61	9,29	4,32					1	1	
	20:00	15,37	9,99	5,38					1	1	
	21:00	15,27	9,93	5,34					1	1	
	22:00	13,60	9,29	4,31					1	1	
	23:00	11,69	7,60	4,09						1	

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, η μονάδα G11 είναι τελευταία σε σειρά ένταξης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης