ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026					
				Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026	00:00	11,23	7,30	3,93	1				1	
	01:00	10,99	7,28	3,71	1				1	
	02:00	10,76	7,28	3,49	1				1	
	03:00	10,50	7,28	3,22	1				1	
	04:00	10,14	7,28	2,87	1				1	
	05:00	10,21	7,28	2,94	1				1	
	06:00	10,99	7,28	3,71	1				1	
	07:00	11,65	7,57	4,08	1				1	
	08:00	11,80	7,67	4,13	1				1	
	09:00	11,52	7,49	4,03	1				1	
	10:00	11,06	7,28	3,78	1				1	
	11:00	10,73	7,28	3,45	1				1	
	12:00	10,63	7,28	3,36	1				1	
	13:00	10,58	7,28	3,31	1				1	
	14:00	10,44	7,28	3,17	1				1	
	15:00	10,32	7,28	3,04	1				1	
	16:00	10,60	7,28	3,32	1				1	
	17:00	11,46	7,45	4,01	1				1	
	18:00	12,93	8,40	4,53	1				1	
	19:00	14,71	9,56	5,15	1				1	
	20:00	15,42	10,02	5,40	1				1	
	21:00	15,39	10,01	5,39	1				1	
	22:00	14,65	9,54	5,12	1				1	
	23:00	12,65	8,58	4,07	1				1	

Λόγω λειτουργικών προβλημάτων, η μονάδα G11 είναι τελευταία σε σειρά ένταξης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης