

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Friday, April 3, 2026															
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αριταίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΙΔΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)			
						ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7		
Friday, April 3, 2026	00:00	69.30	59.46	9.83	0.00			1						1												17.35	20.79
	01:00	62.04	52.72	9.32	0.00			1						1												15.51	18.61
	02:00	58.22	49.37	8.85	0.00			1						1												14.53	17.46
	03:00	56.72	48.07	8.65	0.00			1						1												14.15	17.02
	04:00	56.72	48.20	8.52	0.00			1						1												14.19	17.01
	05:00	59.35	50.05	9.31	0.00			1						1												15.62	17.81
	06:00	65.93	53.15	12.77	0.01			1						1						1						22.94	19.78
	07:00	76.23	61.57	14.11	0.55			1						1						1						26.50	22.70
	08:00	84.31	66.50	14.15	3.66			1						1						1						29.52	24.19
	09:00	87.07	60.01	14.67	12.39			1						1						1						29.73	22.40
	10:00	85.87	53.59	16.58	15.70			1						1						1						29.25	21.05
	11:00	84.36	56.26	15.14	12.96			1						1						1						27.91	21.42
	12:00	86.42	56.28	17.84	12.30			1						1						1						30.63	22.24
	13:00	90.22	58.47	18.66	13.10			1						1						1						32.17	23.14
	14:00	91.90	61.21	19.64	11.04			1						1						1						32.77	24.26
	15:00	91.03	56.77	21.78	12.48			1						1						1						31.93	23.57
	16:00	89.18	57.48	22.03	9.67			1						1						1						31.46	23.85
	17:00	89.11	60.77	21.28	7.05			1						1						1						31.26	24.62
	18:00	90.03	66.40	21.09	2.54			1						1						1						31.59	26.25
	19:00	96.00	74.62	21.27	0.12			1						1						1						33.60	28.77
	20:00	101.38	82.97	18.41	0.00			1						1						1						35.47	30.42
	21:00	97.45	89.65	7.80	0.00			1						1						1						34.09	29.23
	22:00	89.34	84.44	4.90	0.00			1						1						1						31.29	26.80
23:00	79.53	72.76	6.76	0.00			1						1						1						27.87	23.86	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης