| ΗΣ ΡΟΔΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | | Saturday, April 4, 2026 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | 14.50 | 10.50 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 22.00 | 20.00 | 27.00 | 32.90 | 27.90 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | | | | | |
| | | | | | | ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ | | | | | | | | | | | ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ | | | | | | | | | | |
| ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW) | ATM 1 | DIESEL 2 | DIESEL 3 | DIESEL 4 | DIESEL 5 | ΑΕΡ 1 | ΑΕΡ 2 | ΑΕΡ 3 | ΑΕΡ 4 | ΑΕΡ 5 | ΑΕΡ 6 | DIESEL 1 | DIESEL 2 | DIESEL 3 | DIESEL 4 | DIESEL 5 | DIESEL 6 | DIESEL 7 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) | | |
| Saturday, April 4, 2026 | 00:00 | 70.03 | 59.12 | 10.91 | 0.00 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 23.12 | 21.01 | | |
| | 01:00 | 63.03 | 53.29 | 9.74 | 0.00 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 18.94 | 18.91 | | |
| | 02:00 | 59.81 | 49.04 | 10.76 | 0.00 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 17.92 | 17.94 | | |
| | 03:00 | 57.77 | 49.25 | 8.53 | 0.00 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 17.32 | 17.33 | | |
| | 04:00 | 57.12 | 50.73 | 6.39 | 0.00 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 19.14 | 17.14 | | |
| | 05:00 | 59.20 | 53.90 | 5.30 | 0.00 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 20.48 | 17.76 | | |
| | 06:00 | 64.56 | 62.34 | 2.22 | 0.00 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 22.42 | 19.37 | | |
| | 07:00 | 71.70 | 68.40 | 1.84 | 1.45 | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 24.43 | 21.07 | | |
| | 08:00 | 76.74 | 67.41 | 3.16 | 6.17 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 26.67 | 21.17 | | |
| | 09:00 | 81.61 | 71.98 | 3.76 | 5.87 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 28.47 | 22.72 | | |
| | 10:00 | 88.23 | 73.73 | 4.37 | 10.13 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 30.59 | 23.43 | | |
| | 11:00 | 92.32 | 79.51 | 5.56 | 7.25 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 31.82 | 25.52 | | |
| | 12:00 | 96.72 | 79.26 | 8.20 | 9.26 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 33.45 | 26.24 | | |
| | 13:00 | 100.50 | 92.27 | 3.37 | 4.87 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 35.20 | 28.69 | | |
| | 14:00 | 103.19 | 89.02 | 3.57 | 10.61 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 36.44 | 27.78 | | |
| | 15:00 | 98.55 | 85.12 | 1.91 | 11.52 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 34.77 | 26.11 | | |
| | 16:00 | 95.05 | 87.62 | 1.46 | 5.97 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 33.48 | 26.72 | | |
| | 17:00 | 98.02 | 92.46 | 1.01 | 4.54 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 34.04 | 28.04 | | |
| | 18:00 | 100.46 | 98.24 | 0.88 | 1.34 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 34.78 | 29.74 | | |
| | 19:00 | 104.51 | 103.65 | 0.82 | 0.04 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 36.51 | 31.34 | | |
| | 20:00 | 106.47 | 106.02 | 0.45 | 0.00 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 37.27 | 31.94 | | |
| | 21:00 | 101.00 | 100.36 | 0.64 | 0.00 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 35.41 | 30.30 | | |
| | 22:00 | 91.57 | 90.54 | 1.02 | 0.00 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 32.08 | 27.47 | | |
| | 23:00 | 81.48 | 79.89 | 1.59 | 0.00 | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 28.56 | 24.44 | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης