

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας							Monday, April 20, 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
ΗΜΕΡΑ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)					
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
Monday, April 20, 2026	00:00	66.70	48.23	18.47	0.00	1																	30.28	20.01	
	01:00	62.52	41.33	21.19	0.00	1																		36.10	18.75
	02:00	60.04	43.54	16.50	0.00	1																		26.57	18.01
	03:00	59.09	40.69	18.40	0.00	1																		28.13	17.73
	04:00	59.46	39.32	20.14	0.00	1																		24.91	17.84
	05:00	62.60	42.73	19.87	0.00	1																		27.53	18.78
	06:00	69.59	45.54	23.86	0.20	1																		29.05	20.82
	07:00	80.61	51.86	25.59	3.16	1																		35.25	23.24
	08:00	88.72	49.05	30.09	9.59	1																		43.12	23.74
	09:00	93.69	46.97	31.16	15.57	1																		45.87	23.44
	10:00	95.40	46.88	28.43	20.08	1																		43.43	22.59
	11:00	95.38	43.58	28.92	22.88	1																		45.31	21.75
	12:00	94.82	42.99	27.63	24.19	1																		40.97	21.19
	13:00	93.96	43.44	26.23	24.29	1																		36.80	20.90
	14:00	91.79	40.80	27.75	23.24	1																		42.42	20.56
	15:00	87.27	36.43	29.98	20.86	1																		41.98	19.92
	16:00	85.00	42.64	25.44	16.92	1																		33.10	20.42
	17:00	84.38	47.28	25.72	11.38				1															36.49	21.90
	18:00	86.75	51.12	30.93	4.70				1															47.38	24.62
	19:00	91.56	61.12	29.99	0.45				1															48.55	27.33
	20:00	97.35	69.53	27.82	0.00				1															46.98	29.20
	21:00	92.66	66.31	26.35	0.00				1															45.28	27.80
	22:00	84.33	59.70	24.64	0.00				1															38.13	25.30
23:00	75.79	52.66	23.12	0.00				1															36.14	22.74	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης