

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Tuesday, April 21, 2026															
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)				18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (Μw)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)		
							DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6
		00:00	68.89	45.68	23.21	0.00			1					1		1		1				36.70	20.67
		01:00	63.26	48.35	14.91	0.00			1					1		1		1				23.07	18.98
		02:00	61.22	42.51	18.72	0.00			1					1		1		1				27.88	18.37
		03:00	60.22	43.42	16.80	0.00			1					1		1						28.04	18.06
		04:00	60.37	44.54	15.83	0.00			1					1		1						26.30	18.11
		05:00	63.62	49.03	14.58	0.00			1					1		1						24.71	19.08
		06:00	69.99	59.14	10.65	0.20			1					1		1		1				24.30	20.94
		07:00	80.91	65.88	12.06	2.97			1					1		1		1				28.15	23.38
		08:00	88.00	71.33	7.93	8.73			1					1		1		1	1			30.46	23.78
		09:00	93.73	73.66	5.59	14.47			1					1		1		1	1			30.54	23.78
		10:00	95.51	72.89	3.96	18.66			1					1		1		1	1			27.53	23.05
		11:00	95.28	70.02	3.76	21.50			1				1	1	1			1	1			22.43	21.98
		12:00	95.51	67.63	4.96	22.92			1		1	1	1			1		1	1			20.68	21.78
		13:00	96.00	68.25	4.88	22.87			1		1	1	1			1		1	1			21.26	21.94
		14:00	92.99	67.75	3.58	21.65			1		1	1	1			1		1	1			19.50	21.33
		15:00	87.89	66.34	2.31	19.24			1		1	1	1			1		1	1			16.79	18.65
		16:00	86.12	68.11	2.32	15.69			1		1	1	1			1		1	1			18.56	20.43
		17:00	85.68	73.33	1.62	10.73			1		1	1	1			1		1	1			23.04	22.48
		18:00	87.09	80.71	1.82	4.57			1		1	1	1			1		1	1			29.70	24.76
		19:00	90.80	88.74	1.60	0.46			1		1	1	1			1		1	1			31.69	27.10
		20:00	97.01	95.74	1.27	0.00			1		1	1	1			1		1	1			33.84	29.10
		21:00	92.98	91.41	1.57	0.00			1		1	1	1			1		1	1			32.36	27.89
		22:00	83.46	82.46	1.00	0.00			1		1	1	1			1		1	1			26.07	21.66
		23:00	75.09	74.12	0.97	0.00			1		1	1	1			1		1	1			25.19	22.53

Ενταξη ΑΕΡ3 και ΑΕΡ5 για ηλεκτρισμό Μ/Σ νέων μονάδων

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης