

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Wednesday, April 22, 2026																	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (Μw)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)					
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
Wednesday, April 22, 2026	00:00	68.29	66.82	1.47	0.00			1		1	1						1		1					21.97	20.49
	01:00	64.27	61.65	2.62	0.00			1		1	1						1		1					18.93	19.28
	02:00	61.86	57.35	4.52	0.00			1		1	1						1		1					21.48	18.56
	03:00	60.14	55.69	4.45	0.00			1		1	1						1		1					20.81	18.04
	04:00	60.31	58.40	1.91	0.00			1		1	1						1		1					20.94	18.09
	05:00	63.95	63.18	0.78	0.00			1		1	1						1		1					22.16	19.19
	06:00	70.90	70.49	0.21	0.19			1		1	1						1		1		1			24.51	21.21
	07:00	80.93	78.15	0.02	2.77			1		1	1						1		1		1			28.27	23.45
	08:00	88.56	79.98	0.15	8.42			1		1	1				1		1		1		1			28.28	24.04
	09:00	94.97	80.76	0.37	13.84			1		1	1				1		1		1		1			25.69	24.34
	10:00	96.98	78.24	0.99	17.75			1		1	1				1		1		1		1	1		25.17	23.77
	11:00	95.63	75.46	2.06	18.10			1		1	1				1		1		1		1	1		23.59	23.26
	12:00	95.41	74.90	1.69	18.83			1		1	1				1		1		1		1	1		22.71	22.97
	13:00	95.44	75.07	1.05	19.32			1		1	1				1		1		1		1	1		22.16	22.84
	14:00	92.75	73.30	1.09	18.36			1		1	1				1		1		1		1	1		20.44	22.32
	15:00	89.25	71.71	1.38	16.16			1		1	1				1		1		1		1	1		18.97	21.29
	16:00	88.15	73.08	1.09	13.98			1		1	1				1		1		1		1	1		20.15	22.25
	17:00	87.46	76.70	0.77	9.98			1		1	1				1		1		1		1	1		23.47	23.24
	18:00	89.08	83.72	1.15	4.21			1		1	1				1		1		1		1	1		30.18	25.46
	19:00	93.25	91.44	1.34	0.48			1		1	1				1		1		1		1	1		32.60	27.83
	20:00	98.78	97.78	1.00	0.00			1		1	1				1		1		1		1	1		34.50	29.63
	21:00	94.46	92.79	1.68	0.00			1		1	1				1		1		1		1	1		33.07	28.34
	22:00	85.84	84.40	1.44	0.00			1		1	1				1		1		1		1	1		30.00	25.75
23:00	76.95	75.64	1.31	0.00		1		1	1	1	1			1		1		1		1	1		20.42	20.35	

- 1.Ένταξη AEP3 και AEP5 για την ηλεκτρίση των Μ/Σ νέων μονάδων
- 2.Ένταξη D3 ΑΗΣ και AEP1 λόγω προβλήματος στην πίεση του αέρα οργάνων ΘΗΣ

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης