

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Thursday, April 23, 2026																		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (Μw)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)						
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
Thursday, April 23, 2026	00:00	69.81	67.40	2.41	0.00	1		1	1	1	1							1	1						12.08	13.21
	01:00	65.19	62.23	2.96	0.00	1		1		1	1								1	1					10.72	13.59
	02:00	62.87	59.31	3.57	0.00	1		1		1	1								1	1					10.68	11.27
	03:00	61.57	58.72	2.85	0.00	1		1		1	1									1	1				8.75	9.97
	04:00	61.26	59.73	1.52	0.00	1		1		1	1									1	1				8.45	9.66
	05:00	65.12	64.01	1.11	0.00	1		1		1	1									1	1				12.28	13.52
	06:00	71.97	70.35	1.46	0.15	1		1		1	1									1	1				18.91	20.21
	07:00	82.73	79.29	1.04	2.41	1		1		1	1			1						1	1				22.34	23.13
	08:00	90.61	83.31	0.58	6.72	1		1		1				1						1	1			1	21.68	24.89
	09:00	97.20	86.67	0.19	10.34			1		1				1										1	28.24	26.06
	10:00	98.73	84.19	0.32	14.22			1		1	32			1							1	1		1	30.61	25.35
	11:00	100.51	83.78	0.89	15.83			1		1				1							1	1		1	30.80	25.40
	12:00	102.44	84.85	1.21	16.37			1		1	21			1							1	1		1	31.84	25.82
	13:00	104.01	88.59	1.36	14.06			1		1				1							1	1		1	35.65	26.98
	14:00	99.13	80.57	0.79	17.78			1		1				1	1						1	1		1	23.19	24.41
	15:00	94.15	77.89	2.08	14.18			1		1				1	1						1	1		1	25.53	23.99
	16:00	93.57	79.38	5.29	8.90			1		1				1	1						1	1		1	30.30	25.40
	17:00	92.86	79.66	7.06	6.14			1		1				1	1						1	1		1	32.26	26.02
	18:00	94.61	83.90	8.44	2.27			1		1				1	1						1	1		1	33.22	27.70
	19:00	98.71	90.65	7.75	0.31			1		1				1	1						1	1		1	34.45	29.52
	20:00	102.12	90.68	11.44	0.00			1		1				1	1						1	1		1	35.72	30.64
	21:00	97.26	86.45	10.80	0.00			1		1				1	1						1	1		1	34.11	29.18
	22:00	88.55	76.58	11.97	0.00			1		1				1	1						1	1		1	30.96	26.56
	23:00	79.39	72.49	6.90	0.00			1		1				1							1	1		1	27.76	23.82

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης