

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Tuesday, April 28, 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (Μw)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)				
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
Tuesday, April 28, 2026	00:00	74.53	62.39	12.14	0.00			1				1						1			1		27.13	22.36
	01:00	69.66	58.30	11.37	0.00			1				1						1			1		26.33	20.90
	02:00	67.07	57.20	9.88	0.00			1				1						1			1		24.09	20.12
	03:00	66.09	56.75	9.34	0.00			1				1						1			1		23.50	19.83
	04:00	66.24	54.53	11.71	0.00			1				1						1			1		25.25	19.87
	05:00	70.36	61.09	9.27	0.00			1				1						1			1		24.59	21.11
	06:00	75.98	67.18	8.80	0.00			1			1	1						1			1		25.07	22.79
	07:00	84.22	70.87	13.35	0.00	1		1			1	1						1			1		28.82	25.27
	08:00	87.56	77.96	9.59	0.00	1		1			1	1						1			1		32.60	26.27
	09:00	89.32	85.92	3.40	0.00	1		1			1	1	1					1			1		32.57	26.80
	10:00	87.25	84.54	2.71	0.00	1		1			1	1	1	1				1			1		26.78	26.18
	11:00	82.07	76.78	5.29	0.00	1		1			1	1	1	1				1			1		20.74	24.62
	12:00	84.73	74.14	10.59	0.00	1		1			1	1	1	1				1			1		25.87	25.42
	13:00	85.05	65.96	19.09	0.00	1		1			1	1	1	1				1			1		38.74	25.51
	14:00	79.83	63.25	16.58	0.00	1		1			1	1	1	1				1			1		31.75	23.95
	15:00	71.16	66.14	5.02	0.00	1		1			1	1	1	1				1	1		1		8.33	12.76
	16:00	75.10	71.06	4.04	0.00	1		1			1	1	1	1				1	1	1	1		5.39	14.90
	17:00	86.30	74.67	11.63	0.00	1		1			1	1	1	1				1	1	1	1		20.94	25.89
	18:00	94.62	73.19	21.43	0.00	1		1			1	1	1	1				1	1	1	1		42.93	28.39
	19:00	102.81	79.92	22.89	0.00	1		1			1	1	1	1				1	1	1	1		44.07	30.84
	20:00	108.29	84.70	23.58	0.00	1		1			1	1	1	1				1	1	1	1		43.02	32.49
	21:00	103.11	79.49	23.62	0.00	1		1			1	1	1	1				1	1	1	1		43.57	30.93
	22:00	92.04	69.09	22.96	0.00	1		1			1	1	1	1				1	1	1	1		42.38	27.61
23:00	82.32	60.95	21.37	0.00	1		1			1	1	1	1				1	1	1	1		40.32	24.70	

Περιορισμός διεύθυνσης Α/Π για δοκιμές νέων μονάδων (14:24 - 17:53)

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης