

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ο Λ Ο Γ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026	00:00	0,902						1
01:00		0,838						1	
02:00		0,829						1	
03:00		0,808						1	
04:00		0,803						1	
05:00		0,814						1	
06:00		0,856						1	
07:00		0,856						1	1
08:00		0,872						1	1
09:00		0,915						1	1
10:00		0,891						1	1
11:00		0,905						1	1
12:00		0,925						1	1
13:00		0,922						1	1
14:00		0,888						1	1
15:00		0,886						1	1
16:00		0,902					1		1
17:00		0,963					1		1
18:00		0,987					1		1
19:00		1,085					1		1
20:00	1,235					1		1	
21:00	1,269					1		1	
22:00	1,156					1		1	
23:00	1,030					1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026	00:00	0,926					1	
01:00		0,883					1		1
02:00		0,880					1		1
03:00		0,812					1		1
04:00		0,796					1		1
05:00		0,824					1		1
06:00		0,875					1		1
07:00		0,918					1		1
08:00		0,967					1		1
09:00		0,972					1		1
10:00		0,963					1		1
11:00		0,955					1		1
12:00		1,028					1		1
13:00		1,006					1		1
14:00		1,007					1		1
15:00		1,030					1		1
16:00		1,031					1		1
17:00		1,089					1		1
18:00		1,191					1		1
19:00		1,283					1		1
20:00		1,386					1		1
21:00		1,365					1		1
22:00		1,282					1		1
23:00		1,181					1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 10 Απριλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Παρασκευή, 10 Απριλίου 2026	00:00	1,066					1	
01:00		0,999					1		1
02:00		0,945					1		1
03:00		0,902					1		1
04:00		0,877					1		1
05:00		0,901					1		1
06:00		0,944					1		1
07:00		0,963					1		1
08:00		1,021					1		1
09:00		1,038					1		1
10:00		0,997					1		1
11:00		0,971					1		1
12:00		0,913					1		1
13:00		0,940					1		1
14:00		0,948					1		1
15:00		0,964					1		1
16:00		0,969					1		1
17:00		1,001					1		1
18:00		1,106					1		1
19:00		1,211					1		1
20:00		1,267					1		1
21:00		1,226					1		1
22:00		1,224					1		1
23:00		1,201					1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 11 Απριλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Σάββατο, 11 Απριλίου 2026	00:00	1,123					1	
01:00		1,044					1		1
02:00		0,990					1		1
03:00		0,954					1		1
04:00		0,909					1		1
05:00		0,926					1		1
06:00		0,976					1		1
07:00		1,017					1		1
08:00		1,088					1		1
09:00		1,204					1		1
10:00		1,251					1		1
11:00		1,227					1		1
12:00		1,199					1		1
13:00		1,165					1		1
14:00		1,164					1		1
15:00		1,217					1		1
16:00		1,238					1		1
17:00		1,364					1		1
18:00		1,492					1		1
19:00		1,636					1		1
20:00		1,675					1		1
21:00		1,452					1		1
22:00		1,319					1		1
23:00		1,184					1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 12 Απριλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Κυριακή, 12 Απριλίου 2026	00:00	1,143					1	
01:00		1,083					1		1
02:00		1,031					1		1
03:00		0,971					1		1
04:00		0,957					1		1
05:00		0,936					1		1
06:00		0,949					1		1
07:00		0,974					1		1
08:00		1,047					1		1
09:00		1,162					1		1
10:00		1,204					1		1
11:00		1,207					1		1
12:00		1,168					1		1
13:00		1,043					1		1
14:00		0,930					1		1
15:00		0,883					1		1
16:00		0,904					1		1
17:00		0,941					1		1
18:00		1,036					1		1
19:00		1,142					1		1
20:00		1,287					1		1
21:00		1,297					1		1
22:00		1,217					1		1
23:00		1,116					1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 13 Απριλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
01:00	0,951					1		1	
02:00	0,931					1		1	
03:00	0,907					1		1	
04:00	0,877					1		1	
05:00	0,902					1		1	
06:00	0,927					1		1	
07:00	0,954					1		1	
08:00	0,977					1		1	
09:00	1,041					1		1	
10:00	0,986					1		1	
11:00	0,970					1		1	
12:00	0,908					1		1	
13:00	0,897					1		1	
14:00	0,876					1		1	
15:00	0,851					1		1	
16:00	0,858					1		1	
17:00	0,933					1		1	
18:00	1,022					1		1	
19:00	1,122					1		1	
20:00	1,229					1		1	
21:00	1,221					1		1	
22:00	1,159					1		1	
23:00	1,024					1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 14 Απριλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
01:00	0,863						1	1	
02:00	0,849						1	1	
03:00	0,808						1	1	
04:00	0,787						1	1	
05:00	0,799						1	1	
06:00	0,828						1	1	
07:00	0,831						1	1	
08:00	0,940						1	1	
09:00	1,051						1	1	
10:00	1,066						1	1	
11:00	1,011						1	1	
12:00	1,037						1	1	
13:00	1,085						1	1	
14:00	1,025						1	1	
15:00	1,048						1	1	
16:00	1,067						1	1	
17:00	1,131						1	1	
18:00	1,188						1	1	
19:00	1,213						1	1	
20:00	1,319						1	1	
21:00	1,226						1	1	
22:00	1,122						1	1	
23:00	0,986						1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης