

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 15 Απριλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Τετάρτη, 15 Απριλίου 2026	00:00	0,908						1
01:00		0,848							1
02:00		0,816							1
03:00		0,813							1
04:00		0,778							1
05:00		0,797							1
06:00		0,830							1
07:00		0,842							1
08:00		0,909							1
09:00		1,014					1		1
10:00		1,010					1		1
11:00		0,974					1		1
12:00		0,904					1		1
13:00		0,915					1		1
14:00		0,874					1		1
15:00		0,841					1		1
16:00		0,916					1		1
17:00		1,002					1		1
18:00		1,003					1		1
19:00		1,135					1		1
20:00	1,221					1		1	
21:00	1,129					1		1	
22:00	1,066					1		1	
23:00	0,961					1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 16 Απριλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ο Λ Ο Γ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Πέμπτη, 16 Απριλίου 2026	00:00	0,870					1	
01:00		0,834							1
02:00		0,782							1
03:00		0,751							1
04:00		0,741							1
05:00		0,767							1
06:00		0,826							1
07:00		0,834							1
08:00		0,956			1				1
09:00		1,009			1				1
10:00		0,988			1				1
11:00		1,013			1				1
12:00		1,070			1				1
13:00		1,080			1				1
14:00		1,058			1				1
15:00		1,086			1				1
16:00		1,124			1				1
17:00		1,132			1				1
18:00		1,129			1				1
19:00		1,161			1				1
20:00		1,244			1				1
21:00		1,180			1				1
22:00		1,089			1				1
23:00		0,998			1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 17 Απριλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Παρασκευή, 17 Απριλίου 2026	00:00	0,910			1			
01:00		0,817							1
02:00		0,806							1
03:00		0,751							1
04:00		0,751							1
05:00		0,763							1
06:00		0,810							1
07:00		0,862							1
08:00		0,884							1
09:00		1,006				1			1
10:00		1,019				1			1
11:00		1,029				1			1
12:00		1,031				1			1
13:00		1,042				1			1
14:00		1,114				1			1
15:00		1,086				1			1
16:00		1,090				1			1
17:00		1,173				1			1
18:00		1,192				1			1
19:00		1,264				1			1
20:00		1,308				1			1
21:00		1,251				1			1
22:00		1,152				1			1
23:00		0,997				1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 18 Απριλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
01:00	0,832							1	
02:00	0,796							1	
03:00	0,765							1	
04:00	0,753							1	
05:00	0,786							1	
06:00	0,834					1			
07:00	0,859					1			
08:00	0,911					1			
09:00	0,979				1	1			
10:00	0,963				1	1			
11:00	0,981				1	1			
12:00	0,942				1	1			
13:00	0,877				1	1			
14:00	0,903				1	1			
15:00	0,886				1	1			
16:00	0,856				1	1			
17:00	0,920				1	1			
18:00	0,971				1	1			
19:00	1,148				1	1			
20:00	1,194				1	1			
21:00	1,156				1	1			
22:00	1,048				1	1			
23:00	0,957				1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 19 Απριλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Κυριακή, 19 Απριλίου 2026	00:00	0,861				1		
01:00		0,828				1			
02:00		0,772				1			
03:00		0,758				1			
04:00		0,749				1			
05:00		0,772				1			
06:00		0,802				1			
07:00		0,791				1			
08:00		0,812				1			
09:00		0,851				1			
10:00		0,835				1			
11:00		0,836				1			
12:00		0,828				1			
13:00		0,846				1			
14:00		0,793				1			
15:00		0,807				1			
16:00		0,781				1			
17:00		0,806				1			
18:00		0,827				1			
19:00		0,909				1			1
20:00		1,009				1			1
21:00		0,999				1			1
22:00		0,950				1			1
23:00		0,867				1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 20 Απριλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Δευτέρα, 20 Απριλίου 2026	00:00	0,783						
01:00		0,734							1
02:00		0,731							1
03:00		0,731							1
04:00		0,731							1
05:00		0,731							1
06:00		0,738							1
07:00		0,742							1
08:00		0,759							1
09:00		0,773							1
10:00		0,770							1
11:00		0,788							1
12:00		0,747							1
13:00		0,757							1
14:00		0,740							1
15:00		0,739							1
16:00		0,763							1
17:00		0,811							1
18:00		0,834							1
19:00		0,936					1		1
20:00		1,053					1		1
21:00		1,045					1		1
22:00		0,937					1		1
23:00		0,855					1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 21 Απριλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Τρίτη, 21 Απριλίου 2026	00:00	0,791						
01:00		0,742							1
02:00		0,733							1
03:00		0,731							1
04:00		0,731							1
05:00		0,731							1
06:00		0,758							1
07:00		0,771							1
08:00		0,731							1
09:00		0,731							1
10:00		0,731							1
11:00		0,731							1
12:00		0,731							1
13:00		0,809							1
14:00		0,765							1
15:00		0,736							1
16:00		0,740							1
17:00		0,807							1
18:00		0,862							1
19:00		0,952					1		1
20:00		1,033					1		1
21:00		1,016					1		1
22:00		0,917					1		1
23:00		0,850					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης