

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026	00:00	0,935			1	1		
01:00		0,878			1				
02:00		0,816			1				
03:00		0,812			1				
04:00		0,837			1				
05:00		0,848			1				
06:00		0,895			1				
07:00		0,925			1				
08:00		0,985			1	1			
09:00		1,083			1	1			
10:00		1,094			1	1			
11:00		1,133			1	1			
12:00		1,131			1	1			
13:00		1,089			1	1			
14:00		1,110			1	1			
15:00		1,093			1	1			
16:00		1,134			1	1			
17:00		1,142			1	1			
18:00		1,198			1	1			
19:00		1,251			1	1			
20:00		1,238			1	1			
21:00		1,159			1	1			
22:00		1,074			1	1			
23:00		0,996			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026	00:00	0,942			1	1		
01:00		0,898			1				
02:00		0,831			1				
03:00		0,844			1				
04:00		0,821			1				
05:00		0,849			1				
06:00		0,918			1				
07:00		0,870			1				
08:00		0,786			1				
09:00		0,785			1				
10:00		0,774			1				
11:00		0,739			1				
12:00		0,733			1				
13:00		0,731			1				
14:00		0,731			1				
15:00		0,762			1				
16:00		0,812			1				
17:00		0,856			1				
18:00		1,010			1	1			
19:00		1,185			1	1			
20:00		1,192			1	1			
21:00		1,102			1	1			
22:00		1,018			1	1			
23:00		0,921			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026	00:00	0,852			1			
01:00		0,824			1				
02:00		0,792			1				
03:00		0,777			1				
04:00		0,777			1				
05:00		0,816			1				
06:00		0,852			1				
07:00		0,834			1				
08:00		0,824			1				
09:00		0,802			1				
10:00		0,801			1				
11:00		0,830			1				
12:00		0,856			1				
13:00		0,885			1				
14:00		0,980			1				
15:00		1,076			1	1			
16:00		1,146			1	1			
17:00		1,202			1	1			
18:00		1,223			1	1			
19:00		1,261			1	1			
20:00		1,206			1	1			
21:00		1,149			1	1			
22:00		1,056			1	1			
23:00		0,960			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026	00:00	0,888			1	1		
01:00		0,867			1				
02:00		0,845			1				
03:00		0,826			1				
04:00		0,828			1				
05:00		0,833			1				
06:00		0,876			1				
07:00		0,893			1				
08:00		0,848			1				
09:00		0,808			1				
10:00		0,856			1				
11:00		0,882			1				
12:00		0,954			1				
13:00		0,970			1	1			
14:00		0,894			1	1			
15:00		0,969			1	1			
16:00		1,086			1	1			
17:00		1,136			1	1			
18:00		1,247			1	1			
19:00		1,366			1	1			
20:00		1,293			1	1			
21:00		1,198			1	1			
22:00		1,103			1	1			
23:00		1,010			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026	00:00	0,924			1	1		
01:00		0,906			1	1			
02:00		0,858				1			
03:00		0,000							
04:00		0,840				1			
05:00		0,830				1			
06:00		0,885				1			
07:00		0,864				1			
08:00		0,812						1	
09:00		0,849						1	
10:00		0,798						1	
11:00		0,778						1	
12:00		0,809						1	
13:00		0,757						1	
14:00		0,731						1	
15:00		0,731						1	
16:00		0,778						1	
17:00		0,813						1	
18:00		0,890						1	
19:00		1,016				1		1	
20:00		1,161				1		1	
21:00		1,126				1		1	
22:00		1,044				1		1	
23:00		0,946				1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2026	00:00	0,858				1		1
01:00		0,815						1	
02:00		0,788						1	
03:00		0,752						1	
04:00		0,751						1	
05:00		0,803						1	
06:00		0,834						1	
07:00		0,831						1	
08:00		0,799						1	
09:00		0,770						1	
10:00		0,731						1	
11:00		0,731						1	
12:00		0,731						1	
13:00		0,731						1	
14:00		0,731						1	
15:00		0,731						1	
16:00		0,731						1	
17:00		0,761						1	
18:00		0,868						1	
19:00		1,020			1			1	
20:00		1,148			1			1	
21:00		1,162			1			1	
22:00		1,123			1			1	
23:00		0,990			1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026	00:00	0,880			1			1
01:00		0,842						1	
02:00		0,805						1	
03:00		0,767						1	
04:00		0,773						1	
05:00		0,799						1	
06:00		0,858						1	
07:00		0,855						1	
08:00		0,846						1	
09:00		0,858						1	
10:00		0,835						1	
11:00		0,746						1	
12:00		0,731						1	
13:00		0,739						1	
14:00		0,733						1	
15:00		0,750						1	
16:00		0,738						1	
17:00		0,819						1	
18:00		0,860						1	
19:00		0,996				1		1	
20:00		1,134				1		1	
21:00		1,116				1		1	
22:00		1,024				1		1	
23:00		0,920				1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης