

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190	
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
01:00	0,144			1				
02:00	0,137			1				
03:00	0,132			1				
04:00	0,129			1				
05:00	0,129			1				
06:00	0,135			1				
07:00	0,146			1				
08:00	0,158			1				
09:00	0,170			1				
10:00	0,176			1				
11:00	0,180			1				
12:00	0,184			1				
13:00	0,187			1				
14:00	0,185			1				
15:00	0,179			1				
16:00	0,170			1				
17:00	0,167			1				
18:00	0,172			1				
19:00	0,185			1				
20:00	0,192			1				
21:00	0,196			1				
22:00	0,189			1				
23:00	0,172			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
01:00	0,141			1				
02:00	0,133			1				
03:00	0,129			1				
04:00	0,127			1				
05:00	0,128			1				
06:00	0,132			1				
07:00	0,142			1				
08:00	0,154			1				
09:00	0,165			1				
10:00	0,175			1				
11:00	0,184			1				
12:00	0,188			1				
13:00	0,189			1				
14:00	0,187			1				
15:00	0,180			1				
16:00	0,173			1				
17:00	0,169			1				
18:00	0,172			1				
19:00	0,189			1				
20:00	0,200			1				
21:00	0,202			1				
22:00	0,192			1				
23:00	0,174			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
01:00	0,143			1				
02:00	0,136			1				
03:00	0,134			1				
04:00	0,135			1				
05:00	0,138			1				
06:00	0,141			1				
07:00	0,150			1				
08:00	0,161			1				
09:00	0,172			1				
10:00	0,180			1				
11:00	0,187			1				
12:00	0,191			1				
13:00	0,191			1				
14:00	0,185			1				
15:00	0,178			1				
16:00	0,172			1				
17:00	0,171			1				
18:00	0,174			1				
19:00	0,184			1				
20:00	0,191			1				
21:00	0,196			1				
22:00	0,188			1				
23:00	0,173			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 30 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190	
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
01:00	0,139			1				
02:00	0,132			1				
03:00	0,131			1				
04:00	0,136			1				
05:00	0,138			1				
06:00	0,140			1				
07:00	0,150			1				
08:00	0,157			1				
09:00	0,167			1				
10:00	0,180			1				
11:00	0,179			1				
12:00	0,178			1				
13:00	0,177			1				
14:00	0,165			1				
15:00	0,155			1				
16:00	0,150			1				
17:00	0,149			1				
18:00	0,158			1				
19:00	0,176			1				
20:00	0,187			1				
21:00	0,189			1				
22:00	0,187			1				
23:00	0,174			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 31 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
01:00	0,141			1				
02:00	0,129			1				
03:00	0,126			1				
04:00	0,126			1				
05:00	0,127			1				
06:00	0,130			1				
07:00	0,139			1				
08:00	0,148			1				
09:00	0,156			1				
10:00	0,167			1				
11:00	0,174			1				
12:00	0,184			1				
13:00	0,183			1				
14:00	0,182			1				
15:00	0,180			1				
16:00	0,177			1				
17:00	0,178			1				
18:00	0,185			1				
19:00	0,189			1				
20:00	0,195			1				
21:00	0,190			1				
22:00	0,184			1				
23:00	0,172			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190	
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
01:00	0,149			1				
02:00	0,138			1				
03:00	0,134			1				
04:00	0,134			1				
05:00	0,136			1				
06:00	0,140			1				
07:00	0,149			1				
08:00	0,162			1				
09:00	0,174			1				
10:00	0,186			1				
11:00	0,194			1				
12:00	0,200			1				
13:00	0,204			1				
14:00	0,204			1				
15:00	0,199			1				
16:00	0,198			1				
17:00	0,195			1				
18:00	0,202			1				
19:00	0,217			1		1		
20:00	0,225			1		1		
21:00	0,222			1		1		
22:00	0,216			1		1		
23:00	0,198			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
01:00	0,158			1				
02:00	0,142			1				
03:00	0,140			1				
04:00	0,143			1				
05:00	0,146			1				
06:00	0,150			1				
07:00	0,164			1				
08:00	0,180			1				
09:00	0,192			1				
10:00	0,200			1				
11:00	0,207			1				
12:00	0,212			1				
13:00	0,215			1				
14:00	0,214			1				
15:00	0,210			1				
16:00	0,205			1				
17:00	0,203			1				
18:00	0,206			1				
19:00	0,218			1		1		
20:00	0,228			1		1		
21:00	0,232			1		1		
22:00	0,224			1		1		
23:00	0,203			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης