

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
01:00	39			1			
02:00	42			1			
03:00	40			1			
04:00	37			1			
05:00	43			1			
06:00	38			1			
07:00	36			1			
08:00	40			1			
09:00	33			1			
10:00	31			1			
11:00	30			1			
12:00	30			1			
13:00	28			1			
14:00	29			1			
15:00	34			1			
16:00	29			1			
17:00	32			1			
18:00	34			1			
19:00	44			1			
20:00	50			1			
21:00	60			1			
22:00	46			1			
23:00	41			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Ρ Ε Σ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	00:00	38			1		
	01:00	38			1		
	02:00	41			1		
	03:00	37			1		
	04:00	37			1		
	05:00	38			1		
	06:00	40			1		
	07:00	37			1		
	08:00	31			1		
	09:00	32			1		
	10:00	29			1		
	11:00	29			1		
	12:00	28			1		
	13:00	30			1		
	14:00	37			1		
	15:00	26			1		
	16:00	28			1		
	17:00	27			1		
	18:00	34			1		
	19:00	41			1		
	20:00	56			1		
	21:00	48			1		
	22:00	40			1		
23:00	41			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	00:00	41			1		
Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026	01:00	39			1		
	02:00	44			1		
	03:00	41			1		
	04:00	39			1		
	05:00	40			1		
	06:00	36			1		
	07:00	32			1		
	08:00	32			1		
	09:00	28			1		
	10:00	29			1		
	11:00	28			1		
	12:00	38			1		
	13:00	30			1		
	14:00	32			1		
	15:00	32			1		
	16:00	30			1		
	17:00	30			1		
	18:00	32			1		
	19:00	34			1		
	20:00	57			1		
21:00	59			1			
22:00	39			1			
23:00	39			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 9 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	Σάββατο, 9 Μαΐου 2026	00:00	39			1	
01:00		41			1		
02:00		39			1		
03:00		34			1		
04:00		37			1		
05:00		36			1		
06:00		31			1		
07:00		28			1		
08:00		28			1		
09:00		29			1		
10:00		31			1		
11:00		32			1		
12:00		39			1		
13:00		30			1		
14:00		34			1		
15:00		32			1		
16:00		32			1		
17:00		30			1		
18:00		33			1		
19:00		36			1		
20:00		55			1		
21:00		62			1		
22:00		49			1		
23:00		42			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 10 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	00:00	38			1		
Κυριακή, 10 Μαΐου 2026	01:00	35			1		
	02:00	39			1		
	03:00	35			1		
	04:00	35			1		
	05:00	35			1		
	06:00	32			1		
	07:00	30			1		
	08:00	27			1		
	09:00	33			1		
	10:00	31			1		
	11:00	29			1		
	12:00	30			1		
	13:00	25			1		
	14:00	27			1		
	15:00	25			1		
	16:00	24			1		
	17:00	24			1		
	18:00	25			1		
	19:00	27			1		
	20:00	40			1		
21:00	53			1			
22:00	45			1			
23:00	39			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Ρ Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026	00:00	34			1	
01:00		32			1		
02:00		36			1		
03:00		32			1		
04:00		32			1		
05:00		32			1		
06:00		26			1		
07:00		25			1		
08:00		27			1		
09:00		27				1	
10:00		28				1	
11:00		28				1	
12:00		34				1	
13:00		29				1	
14:00		27				1	
15:00		24				1	
16:00		28				1	
17:00		26				1	
18:00		28				1	
19:00		31				1	
20:00		52				1	
21:00		57				1	
22:00		38				1	
23:00		35				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 12 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	00:00	33				1	
Τρίτη, 12 Μαΐου 2026	01:00	33				1	
	02:00	36				1	
	03:00	33				1	
	04:00	33				1	
	05:00	35				1	
	06:00	29				1	
	07:00	25				1	
	08:00	29				1	
	09:00	29				1	
	10:00	0				1	
	11:00	0				1	
	12:00	15				1	
	13:00	28				1	
	14:00	28				1	
	15:00	27				1	
	16:00	26				1	
	17:00	33				1	
	18:00	32				1	
	19:00	28				1	
	20:00	43				1	
21:00	59				1		
22:00	39				1		
23:00	37				1		

ΤΟ διάστημα 9:00 με 12:27 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης