

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180	
Ρ Ε Σ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ	
	Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026	00:00	35				1	
01:00		34				1		
02:00		37				1		
03:00		33				1		
04:00		33				1		
05:00		33				1		
06:00		28				1		
07:00		26				1		
08:00		33				1		
09:00		29				1		
10:00		26				1		
11:00		34				1		
12:00		33				1		
13:00		35				1		
14:00		37				1		
15:00		30				1		
16:00		31				1		
17:00		45				1		
18:00		33				1		
19:00		35				1		
20:00		59		1			1	
21:00		69		1			1	
22:00		49					1	
23:00		45					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
01:00	39				1		
02:00	43				1		
03:00	38				1		
04:00	38				1		
05:00	38				1		
06:00	41				1		
07:00	33				1		
08:00	34				1		
09:00	34				1		
10:00	32				1		
11:00	32				1		
12:00	32				1		
13:00	38				1		
14:00	29				1		
15:00	30				1		
16:00	34				1		
17:00	34				1		
18:00	34				1		
19:00	41				1		
20:00	48				1		
21:00	67	1			1		
22:00	47				1		
23:00	42				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 16 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	Σάββατο, 16 Μαΐου 2026	00:00	41				1
01:00		40				1	
02:00		48				1	
03:00		38				1	
04:00		38				1	
05:00		38				1	
06:00		32				1	
07:00		29				1	
08:00		30				1	
09:00		34				1	
10:00		31				1	
11:00		43				1	
12:00		33				1	
13:00		34				1	
14:00		31				1	
15:00		30				1	
16:00		31				1	
17:00		33				1	
18:00		36				1	
19:00		38				1	
20:00		57	1			1	
21:00		66	1			1	
22:00		46				1	
23:00		42				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 17 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	00:00	38				1	
Κυριακή, 17 Μαΐου 2026	01:00	37				1	
	02:00	39				1	
	03:00	35				1	
	04:00	36				1	
	05:00	36				1	
	06:00	31				1	
	07:00	32				1	
	08:00	30				1	
	09:00	30				1	
	10:00	31				1	
	11:00	44				1	
	12:00	32				1	
	13:00	33				1	
	14:00	31				1	
	15:00	30				1	
	16:00	32				1	
	17:00	31				1	
	18:00	35				1	
	19:00	36				1	
	20:00	43				1	
21:00	67				1		
22:00	42				1		
23:00	38				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Ρ Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026	00:00	37				1
01:00		35				1	
02:00		39				1	
03:00		36				1	
04:00		36				1	
05:00		35				1	
06:00		31				1	
07:00		30				1	
08:00		28				1	
09:00		29				1	
10:00		28				1	
11:00		41				1	
12:00		33				1	
13:00		37				1	
14:00		35				1	
15:00		31				1	
16:00		29				1	
17:00		30				1	
18:00		40				1	
19:00		41				1	
20:00	46				1		
21:00	63		1		1		
22:00	49				1		
23:00	40				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 19 Μαΐου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	00:00	41				1	
Τρίτη, 19 Μαΐου 2026	01:00	38				1	
	02:00	40				1	
	03:00	37				1	
	04:00	37				1	
	05:00	37				1	
	06:00	34				1	
	07:00	37				1	
	08:00	34				1	
	09:00	30				1	
	10:00	31				1	
	11:00	33				1	
	12:00	35				1	
	13:00	38				1	
	14:00	36				1	
	15:00	37				1	
	16:00	35				1	
	17:00	39				1	
	18:00	45				1	
	19:00	35				1	
	20:00	44				1	
21:00	59				1		
22:00	47				1		
23:00	42				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης